



COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN DE COMPRAS

29/07/2021

CIRCULAR N° 3

Ref.: L.A. N° 1500175000 – Compra de válvulas de control y partes de repuestos para el reactor R2R de Cracking.

Estimados señores

Solicitamos tomar nota de las siguientes aclaraciones y modificaciones al Pliego de Condiciones Particulares:

Consulta 1): En el ítem 5 y 6 se nombra como repuesto la Jaula, no siendo este un requerimiento de la válvula para operar en el punto operativo. Nos gustaría saber si este es simplemente un error en el pliego.

Respuesta: Los kits de los ítems 5 y 6, deben incluir los mismos internos utilizados en las válvulas armadas. Si se oferta una válvula con una jaula como parte del conjunto de internos, esta debe venir como repuesto. En ese caso la jaula corresponderá al trim típico de la marca.

Consulta 2): Se menciona en las notas de las válvulas una Reductora de aire, no estando especificadas las condiciones ni las características necesarias de la misma. Les consultamos si es esto un error en el pliego.

Respuesta: Para suministro de presión de aire reducido y controlado a Instrumentos tales como transductores I/P y posicionadores de Válvulas de control neumáticas.

- Operación directa
- Vías: Entrada, Salida, Manómetro.
- Filtro: 5 micrones
- Conexiones de entrada y salida: ¼" NPT
- Presión de entrada: 250 psig aprox.
- Presión de salida: 0-60 psig aprox
- Cuerpo y bonete: Aleación de Aluminio con acabado epoxi o similar (no se aceptaran partes de vidrio o plástico)
- Diafragma y O-ring: Nitrilo
- Hueco de goteo grande con drenaje manual
- Robusta para trabajo en intemperie, construcción según NACE Standards

Esperando se sirvan tomar nota de lo que antecede, saluda a ustedes muy atentamente,


Lic. Bethiana Sastre
Supervisora
Gerencia Abastecimiento
ANCAP