



Canelones, 30 de julio de 2021.

Compra directa No. 10069095

“Acondicionamiento del Tanque de distribución en la ciudad de Tala, Departamento de Canelones Gerencia Región Centro”

Comunicado N° 4

En virtud de las diferentes consultas sobre que trabajos están incluidos se hacen las siguientes aclaraciones:

- La construcción en su totalidad de la escalera es en acero inoxidable con la alternativa de construir los escalones de acero y polietileno de alta densidad –PEHD (Fabricados bajo la Norma EN-13101 o similar)
- Se cortaran las cuñas en los lugares que sea necesario a juicio del supervisor de obra en común acuerdo con la empresa.
- Luego de las reparaciones se colocara membrana liquida de primera calidad.
- La reparación de la salida del caño de bajada
- La reparación de las grietas y no el total del revoque
- La reparación de rajaduras en barandas.
- La pintura de toda la parte superior incluye barandas.