



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y54363 / 06.10.2021
Persona de contacto/Tel.
Valentina Cabrera/155 INT.1248
Nuestro nº fax
(598) 2200 9326

Nro de Licitacion
Y54363

Montevideo, 20 de octubre de 2021.

CIRCULAR Nº 1

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA.**

GRUPO: **230**

OBJETO: **ADQUISICIÓN DE CONECTORES Y HERRAJES, PARA EL SUMINISTRO DE REPUESTOS DE SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE 500kV Y 150kV.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES, en el punto 4.1 . "Plazo de entrega" de la Parte I, del Pliego de Condiciones:

DONDE DICE:

"La totalidad de la partida será entregada en una única vez en un plazo no mayor del que se detalla a continuación:

Para condiciones Plaza, Puerto Libre o Zona Franca: 75 días calendario, plazo computado a partir del vencimiento del plazo establecido en el Punto 18 de la Parte II. Si la forma de pago seleccionada fuese Carta de Crédito Doméstica, los plazos son computados a partir de la apertura de la Carta de Crédito.

Para condiciones Exterior: 60 días calendario, para la puesta FOB, plazo computado a partir de la apertura de la Carta de Crédito, si este fuese el medio de pago, caso contrario los plazos se computarán a partir del vencimiento del plazo establecido en el Punto 18 de la Parte II."

DEBE DECIR:

"La totalidad de la partida será entregada en una única vez en un plazo no mayor del que se detalla a continuación:



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Para condiciones Plaza, Puerto Libre o Zona Franca: 120 días calendario, plazo computado a partir del vencimiento del plazo establecido en el Punto 18 de la Parte II. Si la forma de pago seleccionada fuese Carta de Crédito Doméstica, los plazos son computados a partir de la apertura de la Carta de Crédito.

Para condiciones Exterior: 105 días calendario, para la puesta FOB, plazo computado a partir de la apertura de la Carta de Crédito, si este fuese el medio de pago, caso contrario los plazos se computarán a partir del vencimiento del plazo establecido en el Punto 18 de la Parte II."

B) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1:

Entendemos que 60 días de entrega F.O.B para 28 ítems diferentes no es suficiente, es un volumen muy grande y 150 días sería un plazo optimista y habrá que trabajar muy fuerte para llegar él.

RESPUESTA 1:

Remitirse al literal A) de la presente Circular.

PREGUNTA 2:

a- Hay muchos conectores que dice 500 kV pero no puede ser que lo usen en esa tensión, los únicos planos que irían en 500 kV son: 087574; 080517; 063602; 060604; 063629; 063617 y 046974, el resto que dice 500 kV estimo muy improbable que se instalen en esa tensión pues los efluvios, el efecto corona y el RIV serían insoportables.

b- Técnicamente observamos temas que a nuestro modesto entender no están bien por ejemplo espaciador código 086084 dos conductores Ø 23-26 mm separados 200 mm es imposible instalarlos en 500 kV pues tendrían importantes efluvios, para 500 kV se debe considerar conductor mínimo Ø 43 mm y distancia 400 mm.

c- Piden que los conectores se marquen con fabricante, código de UTE, Item y rango, quisiera que me digan donde se puede escribir todo eso en los conectores código 063663; 063665; 063666; 078053; 080994, 084416, 086105, etc, se debe tener en cuenta que esto no se escribe con PC, si debe salir de fundición deben ser números y letras grandes.



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

RESPUESTA 2:

- Sí los pedimos para 500kV; es para que el conector sea más robusto, algunos conectores para 150kV se han roto por tener menos masa metálica.
- El conector 86084 se pide para 500kV por el mismo motivo antes mencionado, necesitamos conectores robustos.
- El código de UTE y el número de ítem pueden ser escritos con marcador permanente en el conector o colocarle una etiqueta en papel y cinta adhesiva con dichas anotaciones. Las marcas de fabricante y rango de conductor vienen de fábrica en el molde de la pieza.

Saludamos atentamente,


Cra. ALICIA MELGAR
JEFA CONTRATACIONES
SUB. GCIA. COMPRAS Y CONTRATACIONES
GCIA. DE SECTOR COMPRAS