

**De:** Maria Virginia Solano Tourn/1871  
**Para:** Celica Landechea/1871@1871  
**Cc:** Sebastian Rojas/1871@1871, Belmiro Goñi/1871@1871

**Fecha:** Lunes, 25 de octubre de 2021 12:22  
**Asunto:** Aclaración a publicar Solicitud de pedido 10070257

---

Buenos días Celica:

En la visita realizada con las empresas en el día de hoy, surgieron algunas consultas y la posibilidad de realizar dos opciones de rubrado:

Rubrado 1: mantener la cotización con los vidrios laminados 3+3mm craquelados (como estaba en el pliego original)

Rubrado 2: opción 2 : considerar vidrios esmerilados de 4mm de espesor mas metal desplegado cubriendo todas las ventanas de las 3 puertas existentes, mas en las 4 banderolas de las puertas existentes.

**Se deberán cotizar ambas opciones 1 y 2.**

Como aclaración general valido para ambas opciones se detalla:

- 1) en las ventanas para la instalación de vidrios se utilizara silicona y contramarco de madera
- 2) El técnico prevencionista deberá permanecer en el lugar de obra, mientras se estén realizando trabajos in situ.

Saludos,

MBA Ing. Virginia Solano Tourn  
BIM Manager  
Jefa Técnica Departamental de Colonia  
Gerencia Región Litoral Sur  
Tel.: 4522 2323 - Int. 106  
[msolano@ose.com.uy](mailto:msolano@ose.com.uy)

Anexos:

INVITACIÓN A COTIZAR TANQUE Colonia-Rubrado Rev.1.docx