



LICITACION ABREVIADA 2021-40

CIRCULAR N° 4

Mediante la presente Circular se comunica:

RESPUESTAS A CONSULTAS:

PREGUNTA 1 - Donde memoria y rubrado indica revestimiento acrílico se refiere a pintura acrílica? también hay un rubro de pintura exterior.

RESPUESTA 1

En rubrado ítem 6,0 cerramiento , los ítems 6,03 , 6,04 y 6,05 corresponden a la cara exterior del MODULBLOK de 19 CM , en cuanto al punto 6,05 (revestimiento acrílico) , efectivamente refiere a pintura acrílica.

En rubrado ítem 12.00 Pinturas / ítem 12,01 Pintura exterior se deberá solo cotizar la pintura referente a rejas . La cual corresponderá a 2 manos de fondo antióxido de diferente color y pintadas en color a definir por la Supervisión de Obra.

PREGUNTA 2 - Existe un detalle estructural para la estabilidad del alero solicitado o debe ser propuesto por la empresa constructora?

RESPUESTA 2

La empresa deberá presentar la solución estructural , siendo el mismo un alero de material liviano.

PREGUNTA 3 - Se incluyen los equipos de aire acondicionado dibujados en el plano de albañilería? Favor indicar especificaciones.

RESPUESTA 3 – La empresa adjudicataria solo deberá realizar las provisiones correspondiente a la instalación eléctrica y desagües de cada equipo.-

PREGUNTA 4 - El alumbrado público que se encuentra actualmente en el terreno donde se van a realizar las obras, lo desconecta la IC? la empresa adjudicataria unicamente retira las columnas y las deposita donde la IC indique dentro del depto de Canelones?

RESPUESTA 4

En cuanto a la desconexión del alumbrado público , la misma sera ejecutada por la IC . En caso de que haya interferencia con la obra , la empresa adjudicataria realizara el retiro y se depositara la misma en el corralón de Alumbrado de Las Piedras (aprox 5 cuadras del sitio) .

PREGUNTA 5 - En los recaudos se solicita como terminación para muros exteriores Revestimiento Acrílico, pero en el rubrado existe también el item Pintura Exterior. Entendemos que cuando se habla de Pintura Exterior solamente se refiere a la pintura para las rejas, es correcto?

RESPUESTA 5 -

En rubrado item 6,0 cerramiento , los items 6,03 , 6,04 y 6,05 corresponden a la cara exterior del MODULBLOK de 19 CM , en cuanto al punto 6,05 (revestimiento acrílico) , efectivamente refiere a pintura acrílica.

En rubrado item 12.00 Pinturas / item 12,01 Pintura exterior se deberá solo cotizar la pintura referente a rejas . La cual corresponderá a 2 manos de fondo antióxido de diferente color y pintadas en color a definir por la Supervisión de Obra.

PREGUNTA 6 - El porcentaje de LLSS que actualmente se considera es de 72,76%. En la planilla del rubrado dice 76,76%. ¿Es eso un error?

RESPUESTA 6 -

El porcentaje 72,76 % refiere a Obra Publica de Arquitectura con técnico de la Institución.

El porcentaje 76,76 % refiere a Obra Publica de Arquitectura con técnico contratado , el cual seria la situación correspondiente a esta licitación .

ACLARACIONES -

Se especifica que la mesada será de granito con borde y zócalo de 5 cm .

En cuanto a el mueble , el mismos será de melamínico color blanco , con un espesor de 18 mm.

Canelones, 23 de noviembre de 2021.-