



LICITACION ABREVIADA

2022/8

CIRCULAR N° 4

Mediante la presente, se comunican respuestas a consultas de empresas interesadas:

Consulta 1:

“En segunda visita realizada se observò la necesidad de correcciòn carpetas (vitumen degradado) en todas las superficies horizontales a impermeabilizar , en la aclaraciòn ùltima de Uds. (Circular N°3) ,no nombra dichas correcciones en caídas y carpetas de azotea , que estàn a la vista por un Vitumen resquebrajado y deteriorado, completamente desparejo.

Consulta : no lo van a solicitar presupuestar ?”

Respuesta:

Se pide lo que esta en el pliego y memoria, se deberán arreglar las pendientes necesarias, en el sector de vitumen resquebrajado se deberá retirar y reparar revoques que sean necesarios para luego colocar correctamente la membrana.

Canelones, mayo de 2022.