



LICITACION ABREVIADA

2022/8

CIRCULAR N° 5

Mediante la presente, se comunica respuesta a consulta de empresa interesada:

Consulta 1:

Buenos días ... , habiendo recibido vuestra respuesta, a nuestra consulta ... re-formulamos pregunta (yà que amerita por sus características) :

dicho bitumen resquebrajado y deteriorado (que se encuentra hasta debajo de membrana asfáltica colocada) ..., si es como Uds. lo plantean de retirarlo , habria que sacar la carpeta de caída (2,5cm) ya que la misma absorviò dicho bitumen ...

Consulta : no seria mejor , en todas las superficies horizontales re-hacer carpetas , y aùn màs , corregir aquello que estuviera mal (hoquedades , depresiones , etc,etc)??

O solamente corregiriamos lo defectuoso (como dice pliego) sin poder quitar bitumen (impregnado en carpeta) ??

Respuesta:

Se pide lo que esta en la memoria y pliego: Acondicionar convenientemente el sustrato resultante realizando una corrección de pendientes, buscando mejorar el escurrimiento de las aguas pluviales. Si es necesario picar un sector de la carpeta por desprendimiento al momento de retirar el asfalto resquebrajado, se realizara dicho trabajo. No se retirara toda la carpeta si no es necesario.

Canelones, 11 de mayo de 2022.