



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
11800
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 201318

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y100017 / 27.04.2022
Persona de contacto/Tel.
Valentina Cabrera/155 INT21248
Nuestro nº fax
(598) 2200 9326

Nro de Licitacion
Y100017

Montevideo, 11 de mayo de 2022

CIRCULAR Nº 1

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA**

GRUPO: **230**

OBJETO: **SUMINISTRO DE CARGADORES/FUENTE PARA BANCOS DE BATERIAS ESTACIONARIAS EN SUBESTACIONES DE TRASMISION**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

- ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1:

-El documento ET-TRA-MA-4125-0.5 en el capítulo 4.3 - Características constructivas especifica que el equipo debe contar con bornes terminales para cables de 150 mm² de sección. -Se consulta si es aceptable que estas borneras sean para cable de 95mm de sección.

RESPUESTA 1:

-De acuerdo al Pliego de Condiciones se aceptan borneras de poliamida aptos para riel DIN simétrico o asimétrico. Dispondrán de separadores de fases y una placa de acrílico frontal transparente para evitar choques eléctricos accidentales y permitir ver la conexión eléctrica.
-La sección puede ser de 95mm², pero no menor.



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Saludamos atentamente,

Cra. ALICIA MELGAR
JEFA CONTRATACIONES
SUB. GCIA. COMPRAS Y CONTRATACIONES
GCIA. DE SECTOR COMPRAS