



COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN

02 de junio de 2022

CIRCULAR Nº 3

REF: LICITACION ABREVIADA Nº 1500179300

COMPRA DE RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO PARA UNA CARGA COMPLETA PARA LA PLANTA DE DESMINERALIZACIÓN Y LA PLANTA DE PULIDO

Estimados señores:

Ante consultas realizadas por varias firmas, se aclara lo siguiente:

- ✓ **PREGUNTA 1)** En el Punto 1.2.3 – INFORMACIÓN TÉCNICA establece lo siguiente: “Junto con las ofertas se deberá aportar información técnica de las resinas ofertadas:
 - Propiedades características;
 - **Fecha de Fabricación de los Lotes a los que pertenecen las Resinas ofertadas;...**”

Teniendo en cuenta que la licitación aun no fue adjudicada y que el oferente no tiene forma de saber a priori cuándo será la adjudicación y, por lo tanto, cuándo se emitirá la orden de compra de la resina objeto de la misma, es imposible saber de antemano la fecha exacta en que se fabricará.

RESPUESTA 1: El adjudicado, deberá indicar la Fecha de Fabricación de los Lotes a los que pertenecen las Resinas enviadas a ANCAP.

- ✓ **PREGUNTA 2)** ANCAP está solicitando para el desmineralizador resina aniónica acrílica tipo I, lo que nos lleva a hacer las siguientes preguntas:
Las resinas acrílicas realizan el intercambio iónico pero la calidad es baja. Normalmente este tipo de resinas se emplea para realizar intercambio iónico en aguas con muy alta carga orgánica. ¿Es este el caso? En caso de alta carga orgánica en el agua ¿estaría la administración interesada en utilizar resina aniónica estirénica macro porosa tipo I en lugar de acrílica gel tipo I? La calidad de agua sería mayor y las resinas aniónicas estirénicas macro porosas tipo I son altamente resistentes a ensuciamiento por materia orgánica.-

RESPUESTA 2: Nuestra preferencia es por la resina acrílica, de todas formas si al ofertante le pareciera oportuno puede proponer, como alternativa, otro tipo de resina, quedando a criterio de Ancap la consideración de la alternativa.



COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN

Esperando se sirvan tomar nota de lo que antecede, saluda a Uds. Muy atentamente.


Lic. Carolina Cano / Supervisora
Procesamiento y Ejecución de Compras
Gerencia de Abastecimiento
ANCAP


Lic. Carolina Cano / Supervisora
Procesamiento y Ejecución de Compras
Gerencia de Abastecimiento
ANCAP