



COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN

07 de junio de 2022

CIRCULAR Nº 4

REF: LICITACION ABREVIADA Nº 1500179300

COMPRA DE RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO PARA UNA CARGA COMPLETA PARA LA PLANTA DE DESMINERALIZACIÓN Y LA PLANTA DE PULIDO

Estimados señores:

Ante consultas realizadas por varias firmas, se aclara lo siguiente:

- ✓ **PREGUNTA 1)** ¿Nos podrían informar el tamaño de las perlas (diámetro de las perlas de resina de intercambio iónico)?

RESPUESTA 1): El tamaño de partícula de las perlas es: 0.3-1.2 mm, con una tolerancia de menos de un 1% de partículas menores a 0.3mm

- ✓ **PREGUNTA 2) INFORMACIÓN TÉCNICA DE LAS RESINAS OFERTADAS**

Capacidad de intercambio mínima garantizada para cada una de las resinas ofertadas, presentando certificados de análisis de las mismas, ya sea por Laboratorio propio o Laboratorio independiente, y explicitando tiempo y condiciones de la garantía de intercambio ofrecida;

Ya que las resinas aún no han sido fabricadas, no se pueden realizar certificados de análisis requeridos, por lo cual se solicita que el certificado de análisis de las mismas, ya sea por Laboratorio propio o Laboratorio independiente sea requerido luego del proceso de adjudicación.

RESPUESTA 2): Lo que solicitamos para la presentación de ofertas, es la hoja de datos de la resina donde se encuentran los parámetros típicos de las resinas ofrecidas, que se entiende ya se comercializan y están caracterizadas por un laboratorio. Una vez que se adjudique la licitación, la resina que se envíe (los lotes enviados) tiene que llegar con análisis de laboratorio.

- ✓ **PREGUNTA 3)** En referencia al Punto 1.2.4 – SOPORTE TÉCNICO, ¿dicho soporte debe ser realizado únicamente en forma presencial o se acepta por parte de ANCAP que el mismo se realice vía remota?

RESPUESTA 3): El soporte técnico puede ser brindado de forma remota mientras se mantenga la situación sanitaria no muy bien definidas, la instancia presencial periódica se puede sustituir por una reunión virtual remota, pero preferiríamos la modalidad presencial cuando la situación se normalice.



COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN

Esperando se sirvan tomar nota de lo que antecede, saluda a Uds. Muy atentamente.


Lic. Carolina Cano / Supervisora
Procesamiento y Ejecución de Compras
Gerencia de Abastecimiento
ANCAP