



Canelones, 18 de mayo de 2022.

## **Concurso de Precios No. 20001905**

“Adquisición de hasta 2.000 nichos con tapa entera para instalación de medidores en vereda”

### **Comunicado No. 1**

En aplicación del Art. 3 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) de la Sección II, se comunica la respuesta a la consulta recibida de interesados en participar del presente proceso del Concurso de Precios:

#### **Pregunta 1:**

Me pongo en contacto con ustedes con el fin de hacer dos consultas que me surgieron sobre el pliego del concurso de precios.

La primera es sobre la paletización de la mercadería, en el pliego en un momento dice que la mercadería no podrá exceder luego de paletizada los 100 cm de altura, esto es efectivamente así o quizás quedo de un pliego modelo?, la consulta va a raíz del encarecimiento del precio por concepto de flete.

#### **Respuesta 1:**

Efectivamente es así, tal como lo indica el Art. 3.6 de las Especificaciones Técnicas del Suministro – ANEXO VIII.

#### **Pregunta 2:**

La segunda pregunta es que también dice que se harán muestreos de la mercadería y se llevaran a ensayar a Latu o Similar, y estos ensayos irán por cuenta del proveedor, uno cada cuantos nichos se ensayara para considerar el precio ?

#### **Respuesta 2:**

De acuerdo a lo establecido por la Norma UNIT-ISO 2859 que establece el Art. 5.2 del ANEXO VIII del Pliego que rige el Concurso de Precios, los nichos a ensayar serán 13.

Oficina de Apoyo Técnico  
Subgerencia Comercial Operativa  
Gerencia de Región Centro



Administración de las Obras Sanitarias del Estado