



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
11800
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 201318

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y100206 / 25.05.2022
Persona de contacto/Tel.
Jimena Sosa/155 INT21247
Nuestro nº fax
(598) 2200 9326

Nro de Licitacion
Y100206

Montevideo, 23 de junio de 2022.-

CIRCULAR N° 8

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA**

GRUPO: **210**

OBJETO: **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR INDUSTRIAL Y ACCESORIOS PARA CENTRAL TÉRMICA PUNTA DEL TIGRE A.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZA LA SIGUIENTE ACLARACION AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1: El transformador a suministrar, ¿cuántos cables de entrada, R, S, T tiene?

RESPUESTA 1: En el tablero auxiliar están disponibles los conductores RST. Al día de la fecha, la solución que estaba instalada era con un transformador monofásico. Independiente a ello, el oferente podrá implementar lo que a su criterio entienda pertinente para la solución que brinda, ya sea, transformador trifásico / monofásico o transformador monofásico / monofásico.

PREGUNTA 2: La indicación de suministro del interruptor indica distribución trifásica, ¿se conectarán las fases R, S, T solamente o también debe conmutar el neutro, en cuyo caso sería una trifásica tetrapolar?

RESPUESTA 2: El interruptor que se debe suministrar es Trifásico.

Saluda atentamente,