



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
11800
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 201318

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y100206 / 25.05.2022
Persona de contacto/Tel.
Jimena Sosa/155 INT21247
Nuestro nº fax
(598) 2200 9326

Nro de Licitacion
Y100206

Montevideo, 10 de junio de 2022.-

CIRCULAR N° 3

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA**

GRUPO: **210**

OBJETO: **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR INDUSTRIAL Y ACCESORIOS PARA CENTRAL TÉRMICA PUNTA DEL TIGRE A.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

1) **En el Punto 1.2 - Ordenamiento de ítems y detalle de cantidades, del Capítulo I, de la Parte I, del Pliego de Condiciones:**

DONDE DICE

ITEM	SUB ITEM	DESCRIPCIÓN	Cant.
3	3.1	Suministro de repuestos para inversor y conmutador estático	2

DEBE DECIR

ITEM	SUB ITEM	DESCRIPCIÓN	Cant.
3	3.1	Suministro de repuestos para inversor y conmutador estático	1

2) **Se sustituye el ANEXO 2 - TABLA DE PRECIOS, de la Parte I, del Pliego de Condiciones, por el Anexo 1 de la presente Circular.**

En el mismo, se modifica la cantidad asignada para el sub ítem 3.1 - Suministro de repuestos para inversor y conmutador estático.



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Dicho archivo se encuentra disponible en la página Web de UTE: <https://portal.ute.com.uy/proveedores/compras/licitaciones> y en la página web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales del estado: <https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/>

3) En el Punto 1.4 - Documentación a incluir en la oferta, del Capítulo II, de la Parte I, del Pliego de Condiciones, se agrega el siguiente documento:

Spare part List establecido por el fabricante para cada equipo.

4) Sustituir lo indicado en el apartado "Ítem 3.1 Suministro de repuestos para inversor y conmutador estático" del Punto 1.3 - Ítem 3, del Capítulo III, de la Parte I, del Pliego de Condiciones, por el siguiente texto:

Para el Inverter, el Conmutador estático y en caso de que la solución tenga integrada la solución Inverter # Conmutador estático, se deberá entregar un kit de repuesto ajustado al Spare part list provisto por el fabricante.

Sin perjuicio de lo anterior el kit de repuestos deberá proveer como mínimo el siguiente contenido:

Electrónica de control:

1 conjunto de placa o placas que provean la función de control y comunicación del Inverter o Conmutador estático, según corresponda.

Electrónica de potencia:

Un 25% de los semiconductores de potencia que componen el equipo.

Elemento de maniobra y protección:

1 kit de contactos principales para cada modelo de interruptor de potencia; en caso de que aplique.

1 kit de fusibles y porta fusible acorde a los especificado por el fabricante.

Saluda atentamente,