

0 1 5

REFERENCIAS COMPARTIMENTACIÓN	
PCF-90	PUERTA CORTAFUEGO - RATING 90 min
PCF-60	PUERTA CORTAFUEGO - RATING 60 min
MCF-120	MURO CORTAFUEGO - RATING 120 min
MCF-90	MURO CORTAFUEGO - RATING 90 min
MCF-60	MURO CORTAFUEGO - RATING 60 min
CCF-90	CORTINA CORTAFUEGO - RATING 90 min
DCF-90	DAMPER CORTAFUEGO - RATING 90 min
RI-90	REJILLA INTUMESCENTE - RATING 90 min
	DIVISORIA CORTAFUEGO NUEVA
EN TODOS LOS PUNTOS INDICADOS DEBERAN REALIZARSE LOS SELLADOS CF CORRESPONDIENTES	

REFERENCIAS MUROS	
M01	TABIQUE DE YESO e: 10cm
M02	TABIQUE DE YESO e: 13cm
M03	TABIQUE DE YESO CURVO e: 13cm
M04	MURO DE LADRILLO e: 16cm

REFERENCIAS ABERTURAS	
00	ABERTURA DE ALUMINIO
00	ABERTURA CORTA FUEGO

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

INGENIERIA CIVIL & ARQUITECTURA
Planificación y Ejecución de Obras Civiles

TEMA: **INSTALACIÓN DE SISTEMA ANTI INCENDIO LABORATORIO-ICA**
DEPTO.: MONTEVIDEO
LOCALIDAD: MONTEVIDEO

PLANO N° : PIN 7410
SUSTITUYE A: PLANO N° : 09-PT-05-PL

CONTIENE: **PLANO DE ALBAÑILERÍA / PLANTA ALTA COMPARTIMENTACIÓN HORIZONTAL**

DIBUJÓ	V. Pedrozo	V° B° ARQ.	FECHA:	ESCALAS:
COLABORÓ	V. Takata, V.Pedrozo		04-2022	1/125
PROYECTISTA	A. Pigatto			
JEFE DEPARTAMENTO	N. Quintero			
SUB-GERENTE	A. Vignolo			
ARCHIVO: CARPETA:				A1

D E P A R T A M E N T O D E A R Q U I T E C T U R A I