



REFERENCIAS COMPARTIMENTACIÓN

PCF-90	PUERTA CORTAFUEGO - RATING 90 min
PCF-60	PUERTA CORTAFUEGO - RATING 60 min
MCF-120	MURO CORTAFUEGO - RATING 120 min
MCF-90	MURO CORTAFUEGO - RATING 90 min
MCF-60	MURO CORTAFUEGO - RATING 60 min
CCF-90	CORTINA CORTAFUEGO - RATING 90 min
DCF-90	DAMPEN CORTAFUEGO - RATING 90 min
RI-90	REJILLA INTUMESCENTE - RATING 90 min
	DIVISORIA CORTAFUEGO NUEVA
	EN TODOS LOS PUNTOS INDICADOS DEBERÁN REALIZARSE LOS SELLOS DE CORRESPONDIENTES

REFERENCIAS MUROS

M01	TABIQUE DE YESO e. 10cm
M02	TABIQUE DE YESO e. 15cm
M03	TABIQUE DE YESO CURVO e. 15cm
M04	MURO DE LADRILLO e. 16cm

REFERENCIAS ABERTURAS

00	ABERTURA DE ALUMINIO
01	ABERTURA CORTA FUEGO

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.



TEMAS: INSTALACION DE SISTEMA ANTI INCENDIO LABORATORIOICA

CONTIENE: PLANO DE ALBANILERIA/SUBSUELO COMPARTIMENTACION HORIZONTAL

PROYECTISTA	V. Paredes	FECHA:	04/2022	ESCALAS:	1/125
SUBGERENTE	A. Paredes				
JEFE DEPARTAMENTO	N. Quiroga				
COORDINADOR	V. Paredes				
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA					

PLANO N°: PIN 7408

SISTEMA: 08P7C45L

GRUPO: 08P7C45L

ESCALAS: 1/125

FECHA: 04/2022

PROYECTISTA: V. Paredes

SUBGERENTE: A. Paredes

JEFE DEPARTAMENTO: N. Quiroga

COORDINADOR: V. Paredes

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA