



I. M.

**INTENDENCIA DE MONTEVIDEO  
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO  
GERENCIA DE COMPRAS  
SERVICIO DE COMPRAS**

EDIFICIO SEDE - PLANTA BAJA - Sector SANTIAGO DE CHILE  
TELEFONO 1950 2012 - FAX 1950 1915

**SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS**

Montevideo, 28 de junio de 2022

## **LICITACIÓN ABREVIADA A104836**

### **EJECUCIÓN DE LA OBRA DE LA OFICINA DEL EX- MERCADO MODELO**

#### **ACLARACIONES**

En relacion a las aberturas:

- La referencia "laminado exterior " que aparece en las planillas de aberturas denominadas como A1, A2, A3, A5, A6, A7, A8, A16 y A18 hace referencia a una lámina de protección antivandálica tipo 3M o similar de 100 micrones
- El rayado horizontal de las planillas A12, A13 y A14 representa la chapa microperforada tipo Miniwave o similar
- El rayado horizontal de la planilla A15 representa la chapa tipo Miniwave o similar sin perforar