



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

### Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA  
Palacio de la Luz  
Montevideo  
11800  
UY

Nro de Fax 1  
Nro Proveedor 201318

### Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha  
C700489 / 08.08.2022  
Persona de contacto/Tel.  
Andrea Sosa/155 INT21630  
Nuestro nº fax

Nro de Licitacion  
**C700489**

Montevideo, 11 de agosto de 2022

### CIRCULAR N° 1

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

**\* MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:**

**DONDE DICE:**

3. CAPITULO III - CONDICIONES TÉCNICAS  
3.1 ESPECIFICACIONES

El mantenimiento deberá ser de tipo integral: preventivo y correctivo.

Deberá coordinarse mensualmente con la Administración y Servicios Generales de Centrales Térmicas las acciones necesarias para el mantenimiento preventivo de la totalidad de los equipos instalados en ambas centrales.

Las reparaciones necesarias surgidas de la actividad anterior deberán efectuarse antes de cumplirse 48 horas hábiles de detectado el mal funcionamiento.

En caso de que la Administración solicite servicio para diagnóstico, reparación de equipos, evaluación de imprevistos, etc., se deberá prestar el mismo dentro de las 48 horas hábiles de la solicitud

**DEBE DECIR:**

3. CAPITULO III - CONDICIONES TÉCNICAS  
3.1. ESPECIFICACIONES



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

El mantenimiento deberá ser de tipo integral: preventivo y correctivo.

Deberá coordinarse mensualmente con la Administración y Servicios Generales de Centrales Térmicas las acciones necesarias para el mantenimiento preventivo de la totalidad de los equipos instalados en ambas centrales.

Las reparaciones necesarias surgidas de la actividad anterior deberán efectuarse antes de cumplirse 48 horas hábiles de detectado el mal funcionamiento.

En caso de que la Administración solicite servicio para diagnóstico, reparación de equipos, evaluación de imprevistos, etc., se deberá prestar el mismo dentro de las 48 horas hábiles de la solicitud.

**En caso de avería o mal funcionamiento de los equipos instalados en lugares señalados a continuación el proveedor debe responder en un lapso no mayor a 8 horas. El mal funcionamiento de esos equipos puede afectar la disponibilidad de la central.**

- Planta osmosis pertenecientes a la planta de motores.
- Sala de mando motores.
- Sala de media tensión motores.
- Sala de variadores motores.

Saluda atentamente,