



ACLARACIÓN CD 10073646

Contesto las consultas:

1- La compra dice que son 233m de tubería PVC 200, en el plano de calle Jaime Zudáñez la tubería dice que es de PVC 160, esto está bien?

En Jaime Zudáñez se colocará tubería de PVC de 200mm

2- Se puede cotizar en PEAD 250?

La obra se deberá hacer en PVC de 200mm