



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
11800
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 201318

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y100537 / 02.09.2022
Persona de contacto/Tel.
Andrea Peralta/155 INT21249
Nuestro nº fax
(598) 2200 7569

Nro de Licitacion
Y100537

Montevideo, 21 de setiembre de 2022

CIRCULAR N° 3

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACIÓN ABREVIADA**

GRUPO: **330**

OBJETO: **SUMINISTRO DE UPSS, TARJETAS DE GESTIÓN Y GABINETES PARA BATERÍAS.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1:

Entiendo que precisan UPS que **no** tengan posibilidad de incluir las baterías internamente...

¿Qué alternativa dan, y de donde se pueden ubicar las baterías?

¿Me podrían decir si es así?

RESPUESTA 1:

Tal como se indica en el pliego de Condiciones Particulares (2.4 FORMAS DE COTIZACIÓN) solo se aceptarán ofertas que coticen íntegramente al menos un ítem de la compra, o sea que si un oferente cotiza el sub ítem 2.1 también deberá cotizar los sub ítem 2.2 y 2.3.

Considerando lo expresado en el Pliego de Condiciones Particulares (Parte I) en su Capítulo III para los subítem 2.2 (baterías de 12 V/40Ah) y subítem 2.3 (gabinete) se entiende que se responde a la consulta efectuada.-.



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Asimismo y, a los efectos de aclarar con mayor detalle el tema, corresponde destacar:

En las instalaciones de UTE ya existen UPS's de esa potencia (que no cuentan con baterías internas) y están conectadas a bancos de baterías de 240 V/ 40 Ah.

En el caso que se rompiera una de esas UPS's, la idea es cambiarla por una de igual potencia sin cambiar el banco de baterías (en el caso de que este bien) y a la vez evitar que queden en paralelo baterías de distinta fecha de fabricación, distinta capacidad en Ah, etc.

Para el caso que fuera necesario cambiar el banco de baterías utilizando la UPS ya existente en el lugar es que se especificaron los sub ítem 2.2 y 2.3.

También hay un tema de espacio que ocupan los sistemas de energía segura en las salas de comunicaciones, donde conviven con otros equipos y el peso que tendría una UPS con baterías internas.

Saluda atentamente,