

Localidad	Lugar	Parámetros a monitorear	Equipos a controlar y monitorear	Puntos a monitorear	Alarma tipo	Ubicación Coordenadas	Observaciones	
San Ramón	TOMA y USINA	Frecuencia	Elevadoras, Proveedoras, Lavado, dosficadoras	22	Pantalla	34°16'32.57"S 55°56'51.29"O	TOMA	
		Estado bombas (encendida/apagada)			Pantalla			
		Amperaje			Pantalla			
		Horas funcionamiento			Pantalla			
		Voltaje			Pantalla			
		Fases			Sonora y pantalla			
		Nivel pozo	Pozo toma	1	Sonora y pantalla	34°17'1.16"S 55°57'23.59"O	USINA	
		Caudales	Caudalímetros	4	Sonora y pantalla			
		Presión	Sensores de presión	4	Sonora y pantalla			
		Nivel de depósitos	Deposito agua filtrada (DAF)	1	Sonora y pantalla			
		Depósitos elevados	1	Pantalla				
	ph, turbiedad, cloro residual	turbidímetro y clorímetro en línea	3					
	RED DE DISTRIBUCIÓN	Recalques	Presión y caudal	Válvulas y macromedidores	6	Pantalla	34°18'11.94"S 55°57'28.31"O	MACROMEDIDOR - ENTRADA SAN RAMÓN
			Presión y caudal	Válvulas y macromedidores	2	Pantalla	34°17'55.46"S 55°57'5.83"O	RECALQUE HACIA TALA
		Nivel de depósitos	Depósitos apoyados	2	Sonora y pantalla			
		Voltaje	Elevadoras	4	Pantalla			
		Estado bombas (encendida/apagada)		4	Pantalla			
		Perforaciones	Estado bombas (encendida/apagada)	Todos	3	Pantalla	34°17'0.46"S 55°57'28.00"O	PERF. 1038/5
			Amperaje		3	Pantalla	34°16'58.47"S 55°57'20.77"O	PERF. 827
			Horas funcionamiento		3	Pantalla		
Voltaje			3		Pantalla			
Fases			3		Pantalla	34°17'1.81"S 55°57'12.48"O	PERF. 238/3	
Nivel pozo	3		Sonora y pantalla					
Caudales	3		Pantalla					
Presión	3		Pantalla					
Castellanos	Recalque	Presión y caudal	Válvulas y macromedidores	3	Pantalla	34°22'19.00"S 55°57'31.82"O	RECALQUE	
		Nivel de depósitos	Depósitos elevado	2	Sonora y pantalla			
		Voltaje	Elevadoras	2	Pantalla			
		Estado bombas (encendida/apagada)		2	Pantalla			
San Bautista	Recalque	Presión y caudal	Válvulas y macromedidores	4	Pantalla	34°26'40.51"S 55°57'22.31"O	RECALQUE	
		Nivel de depósitos	Depósitos elevado	3	Sonora y pantalla			
		Nivel de depósitos	Depósitos apoyado	1	Sonora y pantalla			
		Voltaje	Elevadoras	5	Pantalla			
		Estado bombas (encendida/apagada)		5	Pantalla			
San Jacinto	Recalque	Presión y caudal	Válvulas y macromedidores	3	Pantalla	34°35'39.57"S 55°49'57.47"O	RECALQUE RUTA 11	
		Nivel de depósitos	Depósitos elevado	1	Pantalla	34°29'29.90"S 55°49'53.46"O	RECALQUE RUTA 7 PASANDO FRIGORÍFICO	
		Nivel de depósitos	Depósitos apoyado	2	Sonora y pantalla	34°31'19.07"S 55°50'53.03"O	RECALQUE SAN JACINTO - CAMINO COCHENGO	
		Voltaje	Elevadoras	3	Pantalla			
		Estado bombas (encendida/apagada)		3	Pantalla			
Santa Rosa	Perforaciones	Estado bombas (encendida/apagada)	Todos	3	Pantalla	34°30'2.88"S 56° 2'16.10"O	PERF. 1057	
		Amperaje		3	Pantalla			
		Horas funcionamiento		3	Pantalla			
		Voltaje		3	Pantalla			
		Fases		3	Pantalla			
		Nivel pozo		3	Sonora y pantalla	34°30'16.89"S 56° 2'10.91"O	PERF. 89.2.015	
		Caudales		3	Pantalla			
		Presión		3	Pantalla			