

Montevideo, 28 de Setiembre 2022

CONCURSO DE PRECIOS N° 20002346

Aclaración N°1

Adquisición de Válvulas y Filtros en UPVC

Pregunta1:

“El ítem 5 pide válvula PN16, con bridas 150 psi, lo cual es una contradicción; la brida de 150 psi (= 10,3 bar) nunca podría soportar 16 bar”

Respuesta 1:

Se corrige para el Lote 5 – Bridas de conexión – Dimensiones: “Bridada según ANSI 300 o brida de agujeros ovalados que permiten la conexión de diferentes normas de bridas (DIN 2501 para PN16 y ASME/ANSI B16.47 300 libras)”

Ing. Javier Medina
Control Sanitario y Desarrollo
Gerencia Técnica Metropolitana