



COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN

24 de noviembre de 2022

CIRCULAR N° 1

Ref.: C.D.E. N° 2700123900 - COMPRA DE HASTA 8 UNIDADES DE COMPRESIÓN DE AIRE, HASTA 2 UNIDADES DE SECADO, SUMINISTRO Y LA PUESTA EN MARCHA PARA PLANTA MINAS

Estimados señores:

Les informamos que la fecha de recepción de ofertas se ha prorrogado para el **lunes 05 de diciembre de 2022 a las 11:00 horas**

Por otro lado, ante consultas realizadas por firmas, se aclara lo siguiente:

PREGUNTA 1: En relación a los requerimientos de esta compra, respecto al dimensionamiento de la secadora solicitada: Según pliego piden un caudal de 40m³/min @ 5 barG y PDP 3°C. Cuando el aire pasa por la secadora a solo 5 barG, la eficiencia de la misma se ve reducida en un 8% mientras que si el aire pasa a 7 barG el caudal es el 100% del nominal.

Por este motivo, nuestra recomendación es que el aire sea secado a la presión que sale del compresor y almacenado, seco, en un tanque luego del cual se instalarían una válvula reductora de presión.

¿Esta opción es considerable o simplemente nos limitamos a lo exigido en el pliego?

RESPUESTA 1: Se solicita cotizar lo pedido originalmente y como opcional se puede cotizar lo planteado (no se va a descartar la opción) ANCAP analizará las ventajas de lo ofrecido considerando costos de adquisición, consumo energético del sistema, etc. y en función de la conveniencia tomara una decisión, sería importante que quedará claramente identifica la ventaja en cuanto al consumo energético total para cada uno de los sistemas, propuesta planteada VS propuesta inicial

PREGUNTA 2: En el OBJETO de la Compra Directa, Punto 3:

¿Cuál es el alcance del suministro de accesorios para la Inter conexionado con la instalación existente??

RESPUESTA 2: En este caso nos referimos a equipos hardware y software necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de los compresores de acuerdo a lo solicitado en las bases ver punto I.2.3

PREGUNTA 3: Respecto de los repuestos y consumibles recomendados, se solicita en el Punto 1.2.3. listar y cotizar los repuestos recomendados para 3 (tres) años de funcionamiento. Presentar y cotizar de forma unitaria la lista de consumibles recomendados para 3 años de funcionamiento



COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN

RESPUESTA 3: En este caso solicitamos una lista de repuestos recomendados para tres años de uso por y por otro lado otra lista con los consumibles que deberíamos adquirir.

PREGUNTA 4: En el punto III.5 CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN

En el Punto d) se menciona que se evaluará costo de consumibles y repuestos sugeridos para los 5 (cinco años) de operación, considerando 8400 horas de operación anual de equipos para el mantenimiento preventivo y predictivo

A) ¿Cuál es la base que tomamos para cotizar los repuestos 3 o 5 años?

RESPUESTA A) Se tomará tres años

B) ¿Van a funcionar 4 o los 8 compresores?

RESPUESTA B) Van a funcionar los compresores que ANCAP considere necesario para abastecer la demanda de aire comprimido de las secciones.

C) Todos los compresores van a funcionar 8400 horas al año?

RESPUESTA C) Va a depender de la demanda de las secciones y la disponibilidad de los equipos

PREGUNTA 5) Se solicita prórroga por 10 días hábiles.

RESPUESTA 5) Se concede

PREGUNTA 6) En el Ítem III.5 Criterios Para la Adjudicación, numeral 1, literal d: indica que se debe colocar los costos de consumibles y repuestos sugeridos para 5 años de operación para 4 equipos.

RESPUESTA 6) En este caso la base de cálculo será 3 años por tanto se utilizarán los datos del punto I.2.3.

PREGUNTA 7) En el Ítem I.2.4 Requisitos sobre la instalación, puesta en marcha, capacitación y respaldo técnico: indica que el adjudicatario deberá proponer un Stock mínimo de repuestos que entienda necesario garantiza la disponibilidad y confiabilidad del equipo, más allá de los incluidos para el primer año de operación.

A) ¿Podrían aclarar si desean el estimativo de costos de repuestos y consumibles para 1, 3 o 5 años? **RESPUESTA A):** Para 3 años

B) ¿A la hora de la compra van a incluir los repuestos y consumibles para 1, 3 o 5 años? **RESPUESTA B):** Luego de evaluada y analizada la lista sugerida, se van a comprar los repuestos y consumibles para 3 años que ANCAP entienda necesarios.



COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN

PREGUNTA 8) En el título de la compra directa por excepción indica la convocatoria para la compra de 8 compresores, 2 secadores y accesorios. Pero en el numeral **1 Objeto de la Compra Directa**, indica hasta 8 compresores, hasta 2 secadoras, ¿Cuál sería el mínimo de compresores y secadoras que adquirirían? Ya este es un dato importante para el cálculo de los costos de importación?

RESPUESTA 8) Se van a comprar hasta 8 compresores y 2 secadoras, el oferente puede definir un precio unitario por cada compresor y secador y definir en su oferta comercial una mejora de precio a partir de X cantidad de compresores y secadoras.

PREGUNTA 9) No se indica la compra de un tanque receptor o la existencia de un tanque receptor, ya que este es importante para regular la presión a la cuál desean trabajar ¿Qué capacidad debe tener el tanque?

RESPUESTA 9) Ver punto I.2.3 - Requisitos, consumibles y accesorios (para equipos y materiales). Se proveerán e incluirán en la oferta todos los equipos (hardware y software) auxiliares necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de los compresores de acuerdo con las bases planteadas. A modo de ejemplo se incluye en este ítem equipos auxiliares como ser: estación de regulación de presión (en caso de que el compresor trabaje necesariamente a una presión mayor a la solicitada), filtros de aire y aceite propios del equipo o necesarios para su adecuada operativa, archivos de configuración para configurar la integración a la red Profinet, etc.

PREGUNTA 10) En el Ítem I.2.4 Requisitos sobre la instalación, puesta en marcha, capacitación y respaldo técnico: ¿Quién va a realizar la interconexión física de los equipos?

RESPUESTA 10) ANCAP a partir de las recomendaciones del adjudicatario realizar las tareas necesarias Ver punto I.2.4

I.2.4 – Requisitos sobre la instalación, puesta en marcha, capacitación y respaldo técnico.

La instalación y puesta en marcha se realizarán en Planta de Minas y la oferta debe incluir como mínimo:

- Preinstalación, incluyendo una visita con el objetivo de orientar al personal de ANCAP y/o empresa contratada sobre las obras civiles y/o eléctricas que se requieran, para garantizar la correcta instalación y funcionamiento de los equipos.
- El adjudicatario deberá formular el procedimiento de montaje y supervisar el mismo hasta la puesta en marcha.
- Realizar seguimiento de desempeño del equipo y ejecutar los ajustes necesarios para garantizar la correcta operativa.

Capacitar a los operadores del sistema en el uso de los equipos, parámetros de control y alarmas más relevantes



COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN

PREGUNTA 11) Ítem II.5, numeral II.5.2 Datos del equipamiento: los manuales de uso y partes en español ¿Se entregarán antes de la adjudicación?

RESPUESTA 11) Antes de la adjudicación se debe entregar la información técnica necesaria para que ANCAP evalúe que los equipos cumplen con los requisitos solicitado.

Asimismo, se modifica el primer párrafo del Punto **III.2 COTIZACIÓN**, quedando redactada de la siguiente forma: **“La cotización se deberá formular en condición Puesto en Depósito de Planta de Portland Minas, en moneda nacional o extranjera indistintamente estableciendo el precio unitario, de acuerdo a la planilla de cotización adjunta”.**

Esperando se sirvan tomar nota de lo que antecede, saluda a Uds. Muy atentamente.


LIC. CAROLINA CANO
Supervisora
Procesamiento y Ejecución
Gerencia Abastecimiento
ANCAP

PLANILLA DE COTIZACIÓN PARA LA COMPRA DE 8 UNIDADES DE COMPRESIÓN DE AIRE, 2 UNIDADES DE SECADO Y ACCESORIOS						
ITEM 1. Equipos y accesorios	Moneda (\$U)	Costo unitario (sin IVA)	Costo unitario (con IVA)	Cantidad a cotizar	Total (sin IVA)	Total (con IVA)
Compresores de aire (según lo establecido en pliego de condiciones)	\$U			8		
Secadores (según lo establecido en pliego de condiciones)	\$U			2		
Accesorios y equipos necesarios para la interconexión (eliminar el texto anterior y listar agregando la cantidad de filas que considere necesario)	\$U			1		
ITEM 2. Costo energético	Moneda	Costo (sin IVA)	Costo (con IVA)	Cantidad a cotizar	Total (sin IVA)	Total (con IVA)
Costo energético anual de operación para 8,400 horas de funcionamiento	\$U			5		
ITEM 3. Servicio técnico	Moneda	Costo (sin IVA)	Costo (con IVA)	Cantidad a cotizar	Total (sin IVA)	Total (con IVA)
Pre-instalación, apoyo y seguimiento de la puesta en marcha de los equipos	\$U			1		
Servicio de mantenimiento anual preventivo, correctivo y de urgencias	\$U			5		
ITEM 4. Consumibles y repuestos sugeridos	Moneda	Costo (sin IVA)	Costo (con IVA)	Cantidad a cotizar	Total (sin IVA)	Total (con IVA)
Consumibles y repuestos necesarios para 5 años de operación, considerando 8,400 horas anuales (eliminar el texto anterior y listar agregando la cantidad de filas que considere necesario)	\$U			1		
TOTAL	Moneda	Costo (sin IVA)	Costo (con IVA)	Cantidad a cotizar	Total (sin IVA)	Total (con IVA)
Sumatoria de ítems 1 a 4	\$U	0	0	1	0	0