



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

### Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA  
Palacio de la Luz  
Montevideo  
11800  
UY

Nro de Fax 1  
Nro Proveedor 201318

### Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha  
Y100637 / 17.11.2022  
Persona de contacto/Tel.  
Valentina Silva/155 INT21246  
Nuestro nº fax

Nro de Licitacion  
**Y100637**

Montevideo, 23 de noviembre de 2022

### CIRCULAR N° 1

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACIÓN ABREVIADA Y100637**

GRUPO: **640**

OBJETO: **SUMINISTRO DE REPUESTOS INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL PARA CENTRAL TERMICA #LA TABLADA#**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

**A) MODIFICAR EL PUNTO 1.2. "ORDENAMIENTO DE ITEMS" DEL PLIEGO DE CONDICIONES:**

DONDE DICE:

"ITEM	DESCRIPCION	CODIGO UTE	CANTIDAD
1	CONTROLADOR MARK Vie, Fabricante: GE, No. Parte Fabricante: IS420UCSxxxx	91023	3
2	I/O PACK PROTECTION, Fabricante: GE, No. Parte Fabricante: IS220PPROxxx	91024	2
3	I/O PACK TURBINE, Fabricante: GE, No. Parte Fabricante: IS220PTURxxx	91025	2
4	I/O PACK ANALOG IN/OUT, Fabricante: GE, No. Parte Fabricante: IS220PAICxxx	91026	2
5	PDM DIAGNOSTIC MODULE, Fabricante: GE, No. Parte Fabricante: IS220PPDAxxx	91027	1..."

## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

DEBE DECIR:

"ITEM	DESCRIPCION	CODIGO UTE	CANTIDAD
1	CONTROLADOR MARK Vie, Fabricante: GE, No. Parte Fabricante: <b>IS420UCSBH1A</b>	91023	3
2	I/O PACK PROTECTION, Fabricante: GE, No. Parte Fabricante: <b>IS220PPROH1A</b>	91024	2
3	I/O PACK TURBINE, Fabricante: GE, No. Parte Fabricante: <b>IS220PTURH1A</b>	91025	2
4	I/O PACK ANALOG IN/OUT, Fabricante: GE, No. Parte Fabricante: <b>IS220PAICH2A</b>	91026	2
5	PDM DIAGNOSTIC MODULE, Fabricante: GE, No. Parte Fabricante: <b>IS220PPDAH1A</b>	91027	1..."

**B) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:**

PREGUNTA 1: En el caso de los Ítems 1 al 5 notamos que los números de parte están incompletos. Agradecemos si pueden ofrecer la información completa o fotos de cada una de las placas de identificación.

RESPUESTA 1: Remitirse al Literal A.1) de la presente Circular.

Saluda atentamente,