



COMPRA DIRECTA DESCENTRALIZADA

N° 10074870

Aguas Corrientes, 28 de noviembre de 2022

ACLARACIÓN 1

PREGUNTA

¿Cuáles son las características constructivas de los cables?

REPUESTA

Son cables estándar, bajo norma IEC 60502-2

PREGUNTA

¿Usa pantalla?

RESPUESTA

Si, son cables de MT

PREGUNTA

¿Fleje de cobre o alambre de cobre?

RESPUESTA

Alambre de cobre

PREGUNTA

Armado?

RESPUESTA

Unipolar

PREGUNTA

¿Son para uso exterior o interior?



RESPUESTA

Exterior

PREGUNTA

¿son terminales de pollera?

RESPUESTA

Sí, son exteriores

PREGUNTA

¿Cuál es la longitud máxima requerida?

REPUESTA

La longitud debe ser estándar, lo define la punta de cable y su fabricante

PREGUNTA

¿Qué tipo de paleta debe tener la terminal?

RESPUESTA

Ojal un orificio

PREGUNTA

¿Es de interés de OSE que se oferte como opcional el servicio de montaje de estos terminales?

RESPUESTA

No