

**COMPRA DIRECTA CAMBIO DE AISLACIÓN DE LA ENVOLVENTE DE
GENERADOR DE VAPOR
PEDIDO D117680**

Alcance de los trabajos

Los trabajos comprenden:

- Retiro de forro de aislación y manta existentes de generador de vapor Berkes.
- Suministro e instalación de nueva manta de lana mineral de 100 mm de espesor, con malla de un lado.
- Suministro e instalación de chapa de forro de protección en acero inoxidable 430 terminación BA pulido.
- Entrega de Informe Técnico de la reparación.

Antecedentes

La empresa deberá contar con al menos tres (3) trabajos de similar porte y características efectuados en los últimos tres (años). Se deben presentar los antecedentes correspondientes al momento de presentar la oferta.

Capacitación del personal

El personal que intervenga en la instalación deberá estar capacitado de acuerdo a las tareas que se llevarán a cabo.

Observaciones: Se deberá realizar visita obligatoria en sitio el día miércoles a la hora 11:00.

Plazos

Los trabajos solicitados deberán realizarse en el presente año. Se rechazarán las ofertas que no puedan llevarse a cabo en ese plazo.