



I. M.

**INTENDENCIA DE MONTEVIDEO  
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO  
GERENCIA DE COMPRAS  
SERVICIO DE COMPRAS**

EDIFICIO SEDE - PLANTA BAJA - Sector SANTIAGO DE CHILE  
TELEFONO 1950 2012 - FAX 1950 1915

SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS

Montevideo, 03 de febrero de 2023

**D119288**

***CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN***

**CONSULTAS Y RESPUESTAS**

**Consulta 1:**

¿Cuándo sería la visita al predio para relevar el trabajo solicitado?

**Respuesta:**

Los interesados en participar en este llamado podrán verificar en sitio las condiciones de la obra.  
Por el solo hecho de presentarse aceptan conocer el lugar donde se realizarán los trabajos así como no tener dudas respecto del objeto de los mismos.  
El lugar se puede acceder desde la vía pública sin solicitar autorización previa.

**Consulta 2:**

Como se puede apreciar en los planos la estructura principal y las costillas serán en un único caño estructural de 50x50x2 mm ¿Qué tiene en el medio de cada hoja de portón? ¿Metal desplegado, malla electrosoldada o varillas macizas de 12 mm, etc ?

**Respuesta:**

Ver cortes: "Planchuelas 1'x 1/4' soldada a bastidor "de canto"  
Luz libre entre planchuelas 6 cm (mínimo) a 7 cm (máximo), resultante de la división por medida de bastidor. Terminación fondo zincado 1 mano +

poliuretánica negra 3 manos". En Fachadas figuran dibujadas en sentido vertical como líneas punteadas.