



Mercedes 21 de setiembre de 2023.-

LLAMADO N° 10078181

Respecto al cimentaciones, se aclara que se aceptara como solución alternativa, una cimentación mediante platinas de hierro, de dimensiones mínimas 20x20cm x e=5mm, fijadas al contrapiso existente mediante cuatro anclajes.

Estos anclajes serán de varilla roscada de 10mm, amuradas con anclaje químico tipo Sika Anchorfix o similar. Para nivelación podrá utilizarse tuerca bajo la platina y superiormente, doble tuerca de ajuste y arandela. Los pilares metálicos irán soldados a estas platinas.

Ana Laura Chacón
Jefa Administrativa Dptal.