

PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
11800
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 201318

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
C701374 / 17.11.2023
Persona de contacto/Tel.
Raul Fernandez/155 INT21631
Nuestro nº fax

Nro de Licitacion
C701374

Montevideo, 28 de Noviembre de 2023.

CIRCULAR N° 1

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: Concurso de Precios C701374

OBJETO: Contratación del suministro de centralitas de aspiración de humo para la detección temprana de incendios.

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) PRORROGAR LA APERTURA DE OFERTAS PARA EL DÍA:

4 de diciembre de 2023, a la hora 15:30.

B) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

En el Capítulo III Condiciones Técnicas, Punto 1 Características del sistema solicitado.

DONDE DICE:

Entradas de tubos de muestreo: 2 (en 2 de ellos)
1 (en el restante)

DEBE DECIR:

Entradas de tubos de muestreo: 1 ó 2

C) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS

PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1: Luego de la visita realizada el día de hoy, quisiéramos consultarles si para la Sala de Generador tanto como para la Sala de Interruptores, validan un detector de aspiración que tiene posibilidad de hacer tuberías ramificadas con las siguientes características:

Distancia máxima en tubería 60m

Puntos de muestreo máximos 24

Área de cobertura 500m²

Entendemos que los mismos tienen capacidad para cumplir lo solicitado en el pliego de condiciones.

RESPUESTA 1: En esta instancia no se realizarán estudios técnicos, debiéndose cotizar en la oferta suministros que cumplan con los requerimientos del Pliego de Condiciones y Circulares.

Saluda atentamente,