



Obras Sanitarias del Estado

### **Jefatura Comercial Operativa de Cerro**

En la visita del día miércoles 3 de abril de 2023, surgieron consultas en el lugar.

Basándonos en éstas se hacen las siguientes aclaraciones:

- 1- La distancia al árbol existente marcada en el plano no es la correcta, por esto se modifica planta de albañilería.  
Se adjunta plano.
- 2- En el rubrado faltaba el rubro "demolición".  
Se adjunta PDF
- 3- Falto subir al llamado plano Sanitaria (PDF rotulo erróneo) y Planilla mampara Ducha.
- 4- Una de las empresas propuso un pozo auto limpiante (Multi Biodigestor) en lugar del pozo negro solicitado en memoria.  
Dejamos esta propuesta sin efecto. Realizar uno tradicional como está solicitado de 6000Lts.

Recordar 1) Plazo para aclaraciones: 08/04/2024

La presentación de la oferta, implicará el conocimiento del presente pliego por parte del oferente y su reconocimiento de reunir las condiciones necesarias para el cumplimiento de lo solicitado.