



Mercedes, 19 de abril de 2024.

Aclaración Consulta CP 20004535

Consulta: Respecto a la sustitución de terreno para hacer la base de tosca para luego colocar los adoquines, quisiera saber profundidad que ustedes están considerando?

La excavación es de 0.30m, 0.50m o 0.70m? a los efectos de asegurarse una buena base para los adoquines.

Respuesta: Respecto a la reposición de pavimentos generales se va a exigir como máximo una excavación de 0.30m dependiendo del estado del sustrato.

Respecto a la reposición de pozo en acceso, la excavación será hasta lomo de caño aproximadamente 0.80m.