



Intendencia  
Montevideo

**Departamento de Recursos Financieros  
Gerencia de Compras  
Servicio de Compras  
Edificio Sede Av. 18 de Julio 1360 - Planta baja - Puerta 002**

Montevideo, 27 de febrero de 2026

## **LICITACIÓN ABREVIADA A183571**

### **CONSULTAS Y RESPUESTAS**

#### **Consulta 4:**

En el rubro 3.2 «Sum. y Coloc. cordones prefabricados de hormigón según plano 2012», habla del plano 2012, pero el plano que se encuentra adjunto con el pliego es el 2312, ¿es el mismo o falta el 2012?

#### **Respuesta:**

En la planilla Anexo 2 - Rubrado y metraje comparativo hubo un error de tipeo. En el Rubro 3.2 donde dice «plano 2012» debería decir «plano 2312», el cual forma parte de los recaudos del llamado.  
Ver Fe de erratas publicada el 27/02/2026.

#### **Consulta 5:**

Según el plano 2523d se indican hierros ángulo de 2x2 largo 1m, el dibujo indica simplemente una planchuela y no un perfil, ¿qué se debe considerar?

#### **Respuesta:**

Debe considerarse «Perfiles L 2"x2" (largo 1m)», tal como indica el texto del plano.