

PEDIDO 1161
COMPRA DIRECTA 1006 / 2018

OBJETO DE LA COMPRA:

Suministro e instalación de Tensiones Débiles en ex – Guardería

ACLARACIONES:

- Enlace triple de fibra óptica de 6 hilos que se deberán instalar desde pieza de Informática en ex Guardería hasata sala de rack central en edificio de Nuevo Hospital en 1^{er}. Subsuelo. Se deberá considerar realizar parte de la canalización exterior con ducto de PVC de Ø63 de diámetro.
- Suministro e instalación de:
 - 1 rack de 40U de piso con puerta de vidrio, con laterales desmontables, con llaves.
 - 1 UPS de 900VA.
 - 1 switch PoE de 24 bocas, con 2 bocas SFP.
 - 1 switch administrable layer 3 de 48 bocas 100 / 1000, con 4 bocas SFP.
 - 1 PDU con 6 schukos.
 - 4 PATCH de fibra multimodo duplex LC – LC de 1 metro.
 - 4 módulos SFP de fibra.
 - 6 organizadores de cables.
 - 1 aire acondicionado de 9000BTU.
- Se aclara que la configuración de los switch se realizará por parte de personal de Informática del Hospital Pasteur.
- Suministro e instalación de cable multipar de 50 pares que se deberá enhebrar conjuntamente con la fibra óptica en igual recorrido.
- Según esquemas en planta adjunta se ubican los puestos simples y dobles de datos. De los puestos dobles, uno deberá ser para telefonía.
- El cableado deberá ser certificado categoría 6.
- Se deberán instalar bandejas ciegas de 12x6cm en áreas de circulación y Patios.
- Se deberán incluir los terminales correspondientes para las conexiones a las cajas de datos y telefonía.
- No se deberán incluir aparatos telefónicos.
- Se propone que la fecha de visita obligatoria sea realizada el día 10 y 11/09 a la hora 10:30 con Oficinas de Intendencia e Informática, con apertura para el día 14/09.