

## **1- Objeto del llamado:**

La Fiscalía General de la Nación llama a Compra Directa 137/2021 para “**suministro y colocación de luminarias e instalación eléctrica en Sede Departamental de Treinta y Tres, sito en la calle Juan Antonio Lavalleja 482, ciudad de Treinta y Tres**”.

## **VER CONDICIONES PARTICULARES EN MEMORIA DESCRIPTIVA**

## **2-Recepción y apertura de las ofertas:**

2-1. La apertura de las ofertas se realizará el día martes 28 de setiembre de 2021 hora 11:00.

2-2.Las ofertas podrán cargarse a través del sitio web (<http://www.comprasestatales.gub.uy>) y/o presentarse personalmente en el área Adquisiciones y Proveeduría en calle Paysandú 1283.

Las ofertas deberán indicar claramente todo lo que a juicio del oferente se considere necesario con el fin de evaluarlo para su adjudicación.

## **3-Cotización**

Se solicita precio unitario en moneda nacional, con y sin impuestos, en caso de no estar establecido se tomará siempre como con impuestos incluidos.

De existir diferencias entre el costo unitario y el total del renglón, se tomará como válido el costo unitario.

## **4- Mantenimiento de oferta:** mínimo 60 días

## **5- Condiciones de pago:** Crédito SIIF 90 días.

## **6- Plazo de ejecución:** una vez notificado, se coordinará con el Área de Arquitectura ([arquitectura@fiscalia.gub.uy](mailto:arquitectura@fiscalia.gub.uy)).

**Al momento de la adjudicación los oferentes deberán estar activos en el RUPE**

**SOLICITUD DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE SEDE DE FISCALÍA DE TREINTA Y TRES, SITO EN LA CALLE JUAN ANTONIO LAVALLEJA 482, CIUDAD DE TREINTA Y TRES , DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES.**

**OBJETO 1: SUSTITUCIÓN DE 15 LUMINARIAS DAÑADAS.**

Se proveerán y colocarán 15 luminarias Plafón LED óptimo para oficina, en dimensiones 0,60 x 0,60m , potencia 40w y Flujo 3500 lúmenes (aproximado, según disponibilidad). Temperatura color blanco neutro.

Se solicita el suministro e instalación de luminarias para lo diferentes locales, previa des instalación de las 15 luminarias dañadas.

**UBICACIÓN DE LUMINARIAS**

<b>PLANTA BAJA</b>		<b>PLANTA ALTA</b>	
NÚMERO DEL LOCAL	CANTIDAD DE LUMINARIAS	NÚMERO DEL LOCAL	CANTIDAD DE LUMINARIAS
<b>LOCAL 1</b>	<b>4</b>	<b>LOCAL 5</b>	<b>2</b>
<b>LOCAL 2</b>	<b>2</b>	<b>LOCAL 6</b>	<b>4</b>
<b>LOCAL 3</b>	<b>1</b>	<b>LOCAL 7</b>	<b>2</b>

**OBJETO 2: INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEGÚN DETALLES**

Se solicita la sustitución de elementos a detallar en planilla

NÚMERO DEL LOCAL	DETALLES	OBSERVACIONES
<b>LOCAL 4</b>	Cambio de interruptor de luz	Interruptor de luz existente averiado
<b>LOCAL 6</b>	Cambio de interruptor de luz	Interruptor de luz existente averiado
<b>LOCAL 8</b>	Cambio de toma tres en línea por caja exterior con dos tomas schuko y tres toma tres en línea	El toma existente es un toma tres en línea embutido. Se cambia por caja exterior.
<b>EXTERIOR (Vía pública)</b>	Cambio de pulsador de timbre	Pulsador de timbre existente

