



## **ANEXO A COMPRAS DIRECTAS**

SE SOLICITA SE CUMPLA CON LOS REQUISITOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

- **SOLICITUD:** Servicio de mantenimiento de hardware (SIMH) del sistema de energía en la Casona del Prado, por el período de un año – 01/11/21 al 31/10/22
- **VISITA:** La misma **NO** es obligatoria pero si se cree necesario, se puede visitar el Martes 26/10/21 en el horario comprendido entre las 10:00 y las 11:00hs en el Centro de Reuniones del Comando en el Prado, sito en 19 de Abril 420 entre Gaetan y Adolfo Berro, con el Sub Crio. (PE) (CP) Fernando MALINOWSKI.
- **COTIZAR:** Precio unitario (sin IVA) y Total (con IVA), modalidad plaza, en pesos uruguayos
- **FORMAS DE PAGO:** 30 días (SIIF)
- **MANTENIMIENTO DE OFERTA:** 30 días calendario, contados a partir de la apertura de este procedimiento.
- **PLAZO DE ENTREGA:** Mensual, previo coordinación con la Administración del Centro de Reuniones del Comando en el Prado
- **ADJUNTAR EN FORMA OBLIGATORIA:** Además de cargar la cotización en SICE se deberá adjuntar un archivo siendo este **UNA HOJA MEMBRETADA FIRMADA POR UN REPRESENTANTE REGISTRADO EN RUPE** el cual deberá incluir el número de RUT y Razón Social de la empresa.
- **REQUISITOS TÉCNICOS A INCLUIR EN LA COTIZACIÓN:** Ver página siguiente.

**LAS OFERTAS DEBERÁN SER CARGADAS EN LINEA EN SICE ANTES DE QUE EXPIRE EL TIEMPO ESTIPULADO DE NO SER POSIBLE COMUNICARSE AL TELEFONO QUE FIGURA A PIE DE PAGINA**

**IMPORTANTE: El proveedor debe estar inscripto en RUPE y encontrarse en estado Activo (Requisito excluyente)**

**La sola circunstancia de presentarse al presente procedimiento implica que el oferente conoce y acepta las condiciones y requerimientos establecidos en este llamado.**



## **REQUISITOS TÉCNICOS**

Servicio de Mantenimiento del Sistema Ininterrumpido de Energía Eléctrica UPS marca APC de 10 KVA .

Trabajos a realizar en cada visita mensual.

Tareas a realizar en cada visita de mantenimiento preventivo:

- 1.- Registro de magnitudes eléctricas.
- 2.- Se verificará el estado de los ventiladores del UPS.
- 3.- Se realizarán ensayos de las baterías mediante un corte de energía para verificar la autonomía del UPS. Se coordinará para este ensayo con personal que el Ministerio designe.
- 4.- Se realizará una limpieza tanto del UPS como lugar designado para ella.
- 5.- Se realizará el control mecánico a bornes de baterías, conductores de energía, interruptores y UPS.

Toda la información relevada luego de cada visita técnica será registrada en el remito de servicio de mantenimiento.

Servicio de Mantenimiento correctivo:

- 1 - Horario de atención técnica : 24 horas 365 días, incluye feriados.
- 2 - Tiempo de respuesta al llamado técnico : 2 horas máximo
- 3 - Reparación y Repuestos Incluidos.
- 4 - Tiempo de reparación o sustitución de UPS : 24 horas.
- 5 - Actualizaciones de software y hardware.
- 6 - Mano de obra, traslado y horas técnico incluido.
- 7 - Posibilidad de excepción de alarmas y eventos a nuestro servicio técnico vía SMS, email. Web.
- 8- Informe técnico detallado de los trabajos realizados y sugerencias.
- 9 - Sustitución del equipamiento en caso de no ser posible su reparación por una UPS de idénticas prestaciones ( potencia y autonomía)