



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

Montevideo, 13 de julio de 2022.-

Se constató el ingreso de agua en algunas de las aberturas del despacho del Sr. Ministro (piso 8 del edificio de Secretaria) razón por la cual se solicitó la reposición de los parasoles exteriores que originalmente las protegían. -


Al respecto corresponde informar que los parasoles que se retiraron presentan signos de deterioro producto de su antigüedad y del proceso de retiro, esto estaría afectando y limitando las prestaciones de los mismos, es por esta razón que se sugiere optar por una solución más moderna que permitirá atender el problema de ingreso de agua antes mencionado y al mismo tiempo obtener un buen desempeño térmico y acústico manteniendo las visuales que ofrece el despacho. -

Por lo anteriormente expuesto se propone un cambio de aberturas utilizando el marco existente como pre marco y colocando una nueva abertura línea GALA con doble vidrio hermético (DVH). -

La cantidad de aberturas que se considera necesario sustituir en esta primera etapa es de 4 y el consto estimado de cada una es U\$S 781 IVA incluido. - Total estimado de la compra U\$S 3.124 IVA incluido

A tales efectos se remiten los presentes obrados para autorizar la compra correspondiente si se estima pertinente la misma. -

Se adjunta presupuesto testigo. -


Arq. JOSE VIDAL
Enc. Jefe Departamento
Coordinación y Control
MTO - DNA

Montevideo 27 de julio de 2022.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Se comunica que las empresas interesadas en el llamado a CD 121/2022 para la sustitución de 4 aberturas utilizando el marco existente en la oficina del Sr. Ministro, deberán realizar una visita obligatoria el día viernes 29 de julio a la 10 hs, la misma será en Rincón 561 hall central en planta baja.

Gabriela Wainstein
Adquisiciones
M.T.O.P.,