


HORNOS A GAS A SUMINISTRAR - TOTAL 2
A REALIZAR MODIFICACION



CARACTERISTICAS.

- EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE
 - INTERIOR EN ACERO GALVANIZADO
 - CON PISO DE PIEDRA REFRACTARIA
 - CON 2 REJILLAS REGULABLES
 - CON BASE Y RELOJ CONTROLADOR DE TEMPERATURA
 - CON PUERTA DE VIDRIO
 - PUERTA TIPO GUILLOTINA
 - CONSUMO ESTIMADO: 0,96 KG/H
 - MEDIDA ÚTIL: 0,80 X 0,60 X 0,27 MTS.
 - MEDIDAS: 0,92 X 0,65 X 1,51 MTS.
 - GARANTÍA: 6 MESES
- TIPO HORNO VENANCIO A GAS MODELO: FIRI 90 O SUPERIOR CALIDAD.

HORNOS A GAS A SUMINISTRAR - TOTAL 2
A REALIZAR MODIFICACION




QUEMADORES 2 FUEGOS TORTUGA -
CONSUMO TOTAL 30.000 kcal/h
2 FUEGOS - EXISTENTE A REALIZAR MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO QUEMADORES GAS.

- CAMBIO DE GRIFOS, TOTAL 2.
- POR SISTEMA DE GRIFO DE FRENTE ATORNILLADOS.
- INSTALACION DE TERMOCUPLA DE SEGURIDAD.
- FLEXIBLE DE GAS CONEXION - VER PROYECTO.
- AJUSTE DE EQUIPOS, REGULACION, LIMPIEZA DE QUEMADORES.
- CAMBIO DE OIDO DE GAS LICUADO A GAS NATURAL.
- MANTENIMIENTO DE ORIFICIOS QUEMADORES.

MODELO DE GRIFO A COLOCAR



GRIFOS DE LOS QUEMADORES:
SERÁN GRIFO EQUIPO SEMI-INDUSTRIAL DE COCINA PARA TERMOCUPLA EN BRONCE,
PRIMERA CALIDAD.

SERÁN DE FRENTE ATORNILLADO DE 2 TORNILLOS. (NO DE CONO Y RESORTE)

PERILLA COCINA INDUSTRIAL EN ALUMINIO REGULABLE.

TERMOCUPLA DE SEGURIDAD.

A.N.E.P				P.A.E.P.U	
OBRA	ESCUELA N° 163			LAMINA	
	BARRIO PRADO – DPTO. MONTEVIDEO			G.07	
DESCRIPCION		FECHA	ESCALA		
INST. GAS – EQUIPAMINETOS		11/2022	S/ESC		
COORD. PLANTA FISICA		COORD. OBRAS			
ARQ. M. VAZQUEZ		ARQ. M. VAZQUEZ			
TÉCNICO		ASESOR			
-		TEC. SAN. HORACIO FIRPO			