



PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

PARTE I

LICITACIÓN ABREVIADA

Y100952

OBJETO:

Adquisición de luminarias tipo LED

UNIDAD SOLICITANTE:

CRT Montevideo. Trasmisión.

MONTEVIDEO 2023

ÍNDICE

ÍNDICE	1
CAPITULO I - OBJETO	3
1. OBJETO	3
1.1. DESCRIPCIÓN	3
1.2. MATERIALES Y CANTIDADES	4
1.3. VISITAS	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
CAPITULO II - CONDICIONES GENERALES.....	4
2. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	4
2.1. AGRUPAMIENTO DE ÍTEMS Y SUB ÍTEMS	4
2.2. PROPUESTA BÁSICA, ALTERNATIVAS, VARIANTES O MODIFICACIONES	4
2.3. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA	4
2.3.1. <i>Información a suministrar con la oferta</i>	4
2.3.1.1. Antecedentes	4
2.3.1.2. Información Técnica a ser presentada con la oferta	4
2.3.1.3. Tablas de Precios	5
2.3.1.4. Formulario datos de embarque	¡Error! Marcador no definido.
2.3.1.5. Material informativo	5
2.3.1.6. Muestras	¡Error! Marcador no definido.
2.4. IDIOMA EXTRANJERO	5
2.5. FORMAS DE COTIZACIÓN	5
2.6. ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	5
2.7. TRATAMIENTO IMPOSITIVO	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
2.8. CURSOS DE CAPACITACIÓN Y/O SUPERVISIÓN	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
2.9. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA	6
3. ADMISIBILIDAD Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS	7
3.1. CONDICIONES DE RECHAZO	7
3.2. EVALUACIÓN DE OFERTAS	7
4. ADJUDICACIÓN	7
5. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	7
6. CONDICIONES DE ENTREGA	7
6.1. CRONOGRAMA Y LUGAR DE ENTREGAS	7
6.1.1. <i>Cronograma</i>	7
6.1.2. <i>Lugar de entrega</i>	8
7. ENSAYOS DE RECEPCIÓN	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
8. RECEPCIÓN	8
9. COMIENZO Y PLAZO DE SERVICIOS	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
10. EMBALAJE	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
11. EMBARQUE	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
12. GARANTÍA	8



PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

13. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD E
HIGIENE DEL TRABAJO ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

CAPITULO III - CONDICIONES TÉCNICAS	10
ANEXO 1 PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS.....	11
ITEM 1 LUMINARIA VIAL LED CLASE II PARA COLUMNA.	11

CAPITULO I - OBJETO

1. OBJETO

1.1. Descripción

El presente llamado de ofertas tiene por objeto la adquisición de un suministro de de la adquisición de luminarias tipo LED, Clase II.

El suministro estará en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones, el cual está conformado por:

- Parte I - Especificaciones Particulares
- Parte II – Condiciones Generales para Adquisiciones
- Parte III – Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
- Circulares relativas a esta licitación que puedan emitirse en el futuro.

OBS.: Las propuestas se presentarán **exclusivamente en línea a través de la plataforma SICE.**, de acuerdo a lo establecido en la Adenda Parte II – Apertura electrónica.

Las mismas deberán estar **firmadas y con aclaración de firma**, por quien tenga facultades suficientes para presentarlas y contratar, debidamente habilitada en RUPE.

Para el presente llamado a Licitación no se venderá el Pliego de Condiciones, pudiéndose acceder al mismo en el sitio Web de UTE o de Compras Estatales.

Para tomar conocimiento de las Circulares que se emitan, el oferente deberá consultarla en los mismos sitios Web.

A los efectos de recibir en forma automática las Circulares emitidas, a su dirección de mail, es necesario anotarse como INTERESADO en

<https://portal.ute.com.uy/proveedores/compras/licitaciones>

Es de responsabilidad del proveedor tomar conocimiento de la totalidad del Pliego de Condiciones incluidas sus Circulares. El no recibir una Circular por medio de correo electrónico no exime al oferente del cabal conocimiento del Pliego de Condiciones en forma completa.

1.2. Materiales y Cantidades

Item	Código SICE	Descripción	Cantidad (unidades)
1	67384	Luminarias LED para columna clase II	110
2	67384	Reflectores led 200W	40

Al ofertar en línea los proveedores deberán diferenciar en su oferta en el campo **VARIACIÓN** el ítem al que se refiere la cotización, de esa forma se podrá cotizar en la misma posición, la cantidad de ítems que el oferente cotice. Según lo establecido en el Punto 10 del Manual "Cotizar en línea" de ARCE: <https://www.gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales/politicas-y-gestion/ofertar-linea>

CAPITULO II - CONDICIONES GENERALES

2. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

2.1. Agrupamiento de ítems y sub ítems

Sólo se considerarán ofertas que coticen al menos uno de los ítems del objeto, detallado en el Punto 1.2 del Capítulo I

2.2. Propuesta básica, alternativas, variantes o modificaciones

El oferente deberá cotizar necesariamente una oferta básica (no aceptándose alternativas, variantes ni modificaciones).

2.3. Documentación a presentar con la oferta

2.3.1. Información a suministrar con la oferta

2.3.1.1. Antecedentes

No aplica

2.3.1.2. Información Técnica a ser presentada con la oferta

Con la propuesta deberá presentarse toda la información necesaria para el estudio técnico de la misma, la que al menos deberá contener:

- Todos los datos técnicos, catálogos, etc., que muestren claramente el artículo ofertado.
Los catálogos, folletos, etc., deberán estar escritos de preferencia en idioma español, o en su defecto, en inglés
- Planilla de datos garantizados (indicada en el Anexo 1) completada y firmada por persona a cargo y con experiencia, designado por la empresa.

La información solicitada y a presentar no deberá tener más de 1 años de antigüedad.

El oferente puede ampliar y completar esta información a efectos de una mejor apreciación de su oferta.

La información técnica presentada deberá estar redactada en idioma español.

UTE se reserva el derecho de realizar las averiguaciones que considere necesarias como para determinar que los datos presentados sean fidedignos.

2.3.1.3. Tablas de Precios

Ver detalles en punto 2.5 – Formas de cotización y Anexo I – Tabla de Precios.

2.3.1.4. Material informativo

El oferente entregará con su oferta catálogos informativos por cada tipo de material cotizado. Si la información entregada presentase diferencias menores respecto al material cotizado, las mismas deberán ser detalladas en la oferta.

2.4. Idioma extranjero

La oferta debe presentarse en idioma español. Los protocolos de ensayos, catálogos, folletos y manuales podrán presentarse en los siguientes idiomas: portugués ó inglés.

2.5. Formas de cotización

Se aceptarán cotizaciones en condiciones Plaza.

Los precios se deberán presentar de acuerdo a las Tablas de Precios adjunta (Anexo I)

El costo de todos los ensayos indicados o los que se encuentren en los documentos anexos y/o citados en el Capítulo III – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, de este pliego, deberá estar incluido en el precio total de cada ítem.

La cotización deberá incluir todos los elementos, costos y gastos necesarios para cumplir las tareas requeridas.

Para los suministros, la forma de cotización deberá discriminarse según lo establecido en el Punto 10.3 de la Parte II del Pliego de Condiciones.

2.6. Actualización de precios

Los precios cotizados serán firmes, no admitiéndose ajuste paramétrico.

2.7. Garantía de Mantenimiento de Oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara – por todo concepto, incluyendo impuestos – inferior a \$ 11.944.000,00, no corresponde depositar Garantía de Mantenimiento de Oferta.

En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podrá optar por depositar una garantía de mantenimiento de oferta por un monto de \$ 110.120,00 o ampararse en lo dispuesto en el literal B2) del Punto 10 de la Sección I del Pliego de Condiciones.

3. ADMISIBILIDAD Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

3.1. Condiciones de rechazo automático

UTE rechazará automáticamente las ofertas en los casos previstos en el punto 13.1 “Estudio de Ofertas” de la Parte II del Pliego de Condiciones

3.2. Evaluación de ofertas

La evaluación se realizará de acuerdo a lo establecido en el numeral 13.1 de la parte II del pliego de condiciones.

La comparación de ofertas se realizará por cada uno de los ítems del objeto, de forma independiente, de acuerdo a los precios cotizados y las cantidades indicadas en la TABLA DE PRECIOS (Anexo I).

4. ADJUDICACIÓN

La adjudicación se realizará por cada uno de los ítems del objeto, a la oferta de menor precio comparativo de cada ítem que se ajuste sustancialmente al Pliego de Condiciones.

5. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

No aplica para adjudicaciones inferiores a 4.778.000 (Impuestos incluidos).

6. CONDICIONES DE ENTREGA

6.1. Cronograma y lugar de entregas

6.1.1. Cronograma

El total del suministro se realizará en una única entrega en un plazo no superior a los 45 días calendario, plazo computado a partir del vencimiento del plazo establecido en el art.18 de la parte II

En caso de entregas en Instalaciones de UTE, la firma adjudicataria deberá coordinar con el jefe del almacén (o quien corresponda según el lugar de entrega establecido) la fecha y hora de entrega efectiva del material.

Personal autorizado de la Administración supervisará las tareas de descarga del material, sin cuya presencia no se podrá realizar ningún trabajo.

Cuando el adjudicatario tenga la responsabilidad del transporte de los suministros y/o materiales hasta el lugar de entrega definido, será de su cargo la carga, descarga, manipuleo, el uso o arrendamiento de vehículos y equipos complementarios para el movimiento y transporte del material, así como el pago de sueldos y jornales, leyes sociales, seguros, etc., del personal que realice los trabajos necesarios para el manipuleo del material a entregar; así mismo será responsable de los vehículos, equipos y

herramientas que utilice y de los daños que pudiera ocasionar su tarea en los locales de UTE.

Es responsabilidad del adjudicatario la utilización por parte de su personal de los procedimientos y elementos de seguridad industrial que les aseguren una correcta protección en las tareas que realicen de acuerdo con las normas vigentes al respecto como mínimo casco de seguridad, calzado de seguridad, guantes y protección ocular.

El no cumplimiento de esas normas puede dar lugar a la rescisión del contrato con la pérdida de todos los derechos del adjudicatario sobre las garantías y fondos depositados, a sólo juicio de esta Administración.

6.1.2. Lugar de entrega

La entrega se realizará en

Estación Montevideo "A 500"	Cno. Paso del Sauce a 1500 m. de Cno. Mendoza	34°47'9.78"S 56°11'6.59"O
-----------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------

La misma se coordinará previamente con el Sr. Andrés Carabajal (Cel: 098255833)

7. RECEPCIÓN

La recepción de los suministros se realizará una vez que los suministros hayan sido entregados en el lugar y en las condiciones indicadas, y luego de probados e inspeccionados a plena satisfacción del personal técnico de UTE, no presentando los materiales fallas o irregularidades de especie alguna y habiéndose verificado que cumplan todas las condiciones establecidas en el presente pliego.

No se realizará la recepción sino se incluyeran todos los accesorios y documentación requerida.

En caso de que a juicio de UTE los materiales presentasen desviaciones o defectos, respecto a lo establecido en el presente pliego, el oferente debe efectuar todas las modificaciones, reparaciones o sustituciones a satisfacción de UTE, a su entero costo y dentro del plazo de entrega.

Una vez que los servicios sean ejecutados a satisfacción de esta Administración conforme a lo indicado en este Pliego de Condiciones, se procederá a su recepción.

8. GARANTÍA

Los componentes del presente suministro se garantizarán por el plazo de 3 años después de su recepción, contra daños producidos durante la operación y a consecuencia de vicios de fabricación, defectos de ajuste en fábrica o uso de materiales inadecuados.

En caso de detectarse defectos de fabricación o vicios ocultos, UTE lo comunicará por medio hábil al Proveedor (Pliego Único 1.4 Notificaciones), quedando interrumpido a partir de esa fecha el plazo de garantía hasta que se hayan realizado las correspondientes sustituciones y reintegrado el material a UTE.

A partir del envío de la comunicación, el Contratista dispondrá de un plazo de 15 días calendario para presentarse a UTE y comunicar la aceptación de la sustitución. En un

plazo no mayor a 15 días calendario posteriores al plazo dispuesto para la aceptación, el Contratista deberá hacer efectivo el retiro del material de UTE.

Si vencido el plazo el Contratista no se hubiera presentado, UTE podrá enviar a reparar los accesorios donde crea conveniente y cobrará los gastos al Contratista a través de la garantía, si la misma correspondiese. Esto se tendrá en cuenta como antecedente negativo para próximas adquisiciones.

La sustitución deberá hacerse efectiva en un plazo máximo de 30 días calendario contados a partir de la presentación del Contratista a UTE aceptando la sustitución.

La realización en tiempo y forma de los ensayos y los costos generados correrán por cuenta del Contratista. Los ensayos se realizarán con la supervisión de personal técnico de UTE y deberán contar con la aprobación del técnico previo envío al Centro Logístico de UTE.

Para la realización de estos ensayos se deberá enviar la correspondiente comunicación a UTE con una antelación no inferior a 15 días, a la Gerencia de Sector Compras, vía correo electrónico a Uteabast@ute.com.uy

Todos los gastos de transporte, ensayos, etc. serán a cargo del Contratista.

A solicitud del contratista y con la fundamentación debida, UTE se reserva el derecho de ante situaciones excepcionales evaluar la pertinencia o no de la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (si la hubiese depositado) previo a su fecha de vencimiento. Previamente se verificará que se han entregado la totalidad de los equipos y que los mismos no han presentado desperfectos luego de instalados.

CAPITULO III - CONDICIONES TÉCNICAS

Ítem 1.

Los suministros deberán cumplir las siguientes especificaciones:

Tensión nominal	230 V +/- 15% @ 50 HZ
Factor de potencia nominal	≥ 0.95
Potencia nominal	85 W-110W
Protección contra sobre tensiones	≥10kV(integrada- sin modificaciones)
Color de la fuente de luz	Natural
Clase de eficiencia energética	≥ 90 lm/W
Temperatura de color correlacionada	≥ 4000k
Flujo luminoso inicial	≥ 10.000 lm
Grado de hermeticidad	IP66
Grado de protección mecánica	IK08 (mínimo) Para toda la luminaria
Clase de protección	Clase II
Garantía	3 años
Temperatura ambiente	-15 a +45 °C
Tipo	Volumen único
Montaje	Entrada lateral para caño diámetro 60 mm
Carcasa	Será de aluminio, y todos los cierres, tornillos, bisagras serán de acero inoxidable o galvanizado en caliente. Se admite tapas inferiores de plástico

Item 2. Reflectores led 200W

Los suministros deberán cumplir las siguientes especificaciones:

Tensión nominal	230 V +/- 10% @ 50 HZ
Factor de potencia nominal	≥ 0.95
Potencia nominal	190-220 W
Color	Blanco neutro
Protección contra sobre tensiones (modos común y diferencial)	10kV (integrada- sin modificaciones)
Apertura del haz	≥ 80°x 80°
Clase de eficiencia energética inicial	≥ 110 lm/W
Indice inic. Temperatura de color	≥ 4000 K
Flujo luminoso inicial	≥ 23.000 lm
Grado de hermeticidad	IP66
Grado de resistencia mecánica	IK08 (mínimo)
Clase de protección IEC	Clase I
Garantía	≥ 3 años

Anexo 1 Planilla de datos garantizados.
Ítem 1 Luminaria Vial Led CLASE II para columna.

		Dato garantizado
Marca		
Modelo		
Tensión nominal	230 V +/- 15% @ 50 HZ	
Factor de potencia nominal	≥ 0.95	
Potencia nominal	85 W-110W	
Protección contra sobre tensiones	≥10kV (integrada- sin modificaciones)	
Color de la fuente de luz	Natural	
Clase de eficiencia energética	≥ 90 lm/W	
Temperatura de color correl.	≥ 4000k	
Flujo luminoso inicial	≥ 10.000 lm	
Grado de hermeticidad	IP66	
Grado de protección mecánica	IK08 (mínimo) Para toda la luminaria	
Clase de protección	Clase II	
Garantía	3 años	
Temperatura ambiente	-15 a +45 °C	
Tipo	Volumen único	
Montaje	Entrada lateral para caño diámetro 60 mm	
Carcasa	Será de aluminio, y todos los cierres, tornillos, bisagras serán de acero inoxidable o galvanizado en caliente. Se admite tapas inferiores de plástico	

Ítem 2 Reflectores led 200W

		Dato garantizado
Marca		
Modelo		
Tensión nominal	230 V +/- 10% @ 50 HZ	
Factor de potencia nominal	≥ 0.95	
Potencia nominal	190-220 W	
Color	Blanco neutro	
Protección contra sobre tensiones (modos común y diferencial)	10kV (integrada- sin modificaciones)	
Apertura del haz	≥ 80°x 80°	
Clase de eficiencia energética inicial	≥ 110 lm/W	
Índice inic. Temperatura de color	≥ 4000 K	
Flujo luminoso inicial	≥ 23.000 lm	
Grado de hermeticidad	IP66	
Grado de resistencia mecánica	IK08 (mínimo)	
Clase de protección IEC	Clase I	
Garantía	≥ 3 años	