Nº	FORMA	DIMENSIONES b (cm)	H (cm)	L LUZ LIBRE (cm)	ARMADURA LONGITUDINAL A (s, t; apoyo, L, apoyo)					E (m, q; apoyo, L, apoyo)					F (p, q; apoyo)				G (30Ø, 30Ø, 60°; Bajo:)		ESTRIBOS TIPO	(apoyo izquierdo, L, apoyo derecho)			OBSERVACIONES
V 101		20	40		--	28	2 Ø12	28	--	--	28	2 Ø10	28	--									ø 6c20		
V 101		20	40		--	28	2 Ø12	28	--	--	28	2 Ø10	28	--									ø 6c20		
V 103		20	40		--	38	2 Ø20			--	38	2 Ø20							V 155	2Ø10			ø 6c15		
V 104		20	40				2 Ø20	0	--			2 Ø20	0	--									ø 8c15		
V 105		40	40		--	38	5 Ø12			--	38	5 Ø12							V 155	2Ø10			ø 6c15		
V 106		40	40				5 Ø12	0	--			5 Ø12	0	--									ø 8c15		
V 155		20	40		--	28	2 Ø12	18	--	--	28	2 Ø10	18	--									ø 6c20		
V 158		20	40		--	28	2 Ø12	18	--	--	28	2 Ø10	18	--									ø 6c20		

REVISAR L EN OBRA

SIGNIFICA ARMADURA CORRIDA

LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS

REVISIÓN 2: 2 FEBRERO de 2024

estudio CHAMLIAN
nhd.ARQUITECTOS

ARQ. D.CHAMLIAN
ARQ. N.BUENAVENTURA

nhd.arquitectos@gmail.com
(00598) 24820605

- EN VIGAS CON H MAYOR O IGUAL A 50 CM SE COLOCARÂN 2ø6 HORIZONTALES A MEDIA ALTURA, SALVO INDICACIÕN CONTRARIA.
- LA LUZ LIBRE L INDICADA DEBERÂ SER RECTIFICADA EN OBRA.
- LOS ESTRIBOS SERÂN RECTANGULARES Y CERRADOS.
- EN LOS SECTORES DONDE NO HAYA INDICACIÕN DE ESTRIBOS CORRESPONDERÂN LOS DE LA ZONA CENTRAL,
- LOS ESTRIBOS SE DISTRIBUIRÂN EN LA LUZ LIBRE.
- LOS TIPO F SE COLOCARÂN SOBRE EL APOYO DERECHO, SALVO INDICACIÕN CONTRARIA.
- CUANDO EL ANCLAJE NECESARIO DE LA BARRA NO SE CONSIGUE CON PROLONGACIÕN RECTA SE INDICAN ESCUADRAS, EN ESTE CASO LA BARRA DEBE PROLONGARSE LA TOTALIDAD DEL APOYO Y LUEGO SE HACE LA ESCUADRA CON ALTURA H/2. SIMILAR CRITERIO SE APLICARÂ EN LOS EXTREMOS LIBRES DE LAS MĒNSULAS. PERO LA ESCUADRA OCUPARÂ TODA LA ESTRIBO.



DETALLE GENERAL DE ALETAS



DETALLE GENERAL DE PRETILES PARA VIGAS NORMALES (PUEDEN LLENARSE JUNTO CON LAS VIGAS)

OBRA
CHLA-EP-CALMETTE-P01-LNR

ESTRUCTURA
PLANILLA VIGAS 200

E14

PROPIETARIO	CONSTRUCTOR	ARQUITECTO