

PAEPU Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya PLANTA FISICA	OBRA: ESCUELA: N°100 LOCALIDAD: SAN JOSÉ DEPTO. : SAN JOSÉ	
	FECHA: FEBRERO 2024	
	CANTIDAD:	1
ACCESORIO DE TRANSFORMACIÓN		
TUBO ALUMINIO	CANTIDAD:	1m



DESCRIPCION: PIEZA METÁLICA DE TRANSICIÓN TRONCOCÓNICA DE SECCIÓN RECTANGULAR A SECCIÓN CIRCULAR	
DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD A JUICIO DEL DIRECTOR O SUPERVISOR DE OBRA	
MATERIAL:	FABRICADO EN CHAPA GALVANIZADA N°20 O SUPERIOR ESPESOR
PESTAÑADO:	PARA COLLARÍN DE SUJECCIÓN EN LA SECCIÓN CIRCULAR Y ACOUPLE REBAJADO PARA ENCASTRAR EN LA SECCIÓN RECTANGULAR
ACCESORIOS:	OTROS ACOPLAMIENTOS – BRIDAS – JUNTAS DE ESTANQUEIDAD – MASILLA ACRÍLICA Y CINTAS ADHESIVAS
SOPORTES METÁLICOS, ETC.	
DIMENSIONES: AL SOLO EFECTO DE SU COTIZACIÓN	SECCIÓN CIRCULAR: Ø200 x 100mm
	SECCIÓN RECTANGULAR: 300 x 400mm
	DESARROLLO: 600 A 700mm
NOTA: TODAS LAS MEDIADAS SE RATIFICARÁN EN OBRA	
DESCRIPCION:	TUBO DE ALUMINIO DE 200mm x 1m INSTALADO MEDIANTE ABRAZADERA METÁLICA
DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD A JUICIO DEL DIRECTOR O SUPERVISOR DE OBRA	
ADVERTENCIAS: EL CONTRATISTA PROVEERÁ LAS ADAPTACIONES, DUCTOS, PLACAS, ESTRUCTURAS, ALBAÑILERÍA Y HERRERÍA PARA EL FIJADO DE TODO	
EL SISTEMA, EN CASO DE DIFERENCIAS, PREVIO A SU INSTALACIÓN SE CONSULTARÁ A LA SUPERVISIÓN DE OBRA SOLICITANDO LA APROBACIÓN	
DE LOS TRABAJOS ANTES DE SER REALIZADO O INSTALADO CUALQUIER ELEMENTO.	
PARA SU APROBACIÓN SE PRESENTARÁ LA INFORMACIÓN QUE EL DIRECTOR DE OBRA REQUIERA, A FIN DE EVALUAR	
NIVEL DE CALIDAD. TODO EQUIPO INSTALADO QUE NO CUENTE CON AUTORIZACIÓN PREVIA, SERÁ DESMONTADO Y	
SUSTITUIDO A COSTO DEL CONTRATISTA, EN UN PLAZO QUE SE DETERMINARÁ.	