



- APARATOS A INSTALAR:**
- **A1** - ANAFE 1 QUEMADOR - SEMI INDUSTRIAL  
CONSUMO TOTAL - 15.000 kcal/h - 1.630 l/h  
PRESION FUNCIONAMIENTO 50 mbar - GLP
  - **A2** - ANAFE 1 QUEMADOR - SEMI INDUSTRIAL  
CONSUMO TOTAL - 15.000 kcal/h - 1.630 l/h  
PRESION FUNCIONAMIENTO 50 mbar - GLP
  - **A3** - COCINA - SEMI INDUSTRIAL  
CONSUMO TOTAL - 12.000 kcal/h - 1.290 l/h  
PRESION FUNCIONAMIENTO 50 mbar - GLP

**CORTE 1.1 - INST. GAS**  
**ESCALA 1:25**

A.N.E.P		P.A.E.P.U	
OBRA	ESCUELA N° 292 – Bo. NUEVO PARIS DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO		LAMINA
DESCRIPCION	GAS – CORTE 1.1	FECHA	ESCALA
		MAR/2024	1/25
COORD. PLANTA FISICA ARQ. SERGIO CORREDERA		COORDINADORA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO ARQ. NATALIA MENENDEZ	
TÉCNICO ARQ. NATALIA MENENDEZ		ASESOR TÉCNICO T.S, HORACIO FIRPO	