

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

PARTE I

LICITACIÓN ABREVIADA

Y102483

OBJETO

Mantenimiento de Bombas de agua

MONTEVIDEO 2024

CAPÍTULO 1

1.1. Descripción

El objeto del presente llamado, es la contratación de **Mantenimiento de Bombas de Agua**.

El mantenimiento será preventivo y correctivo y comprende:

- Ítem 1: Sistemas de bombeo Palacio de la Luz, Paraguay 2431
- Ítem 2: Sistemas de Bombeo, Cuareim 2389
- Ítem 3: Sistemas de Bombeo Laboratorio, Paraguay 2385
- Ítem 4: Sistema de Bombeo Centro de Impresión y Ensobrado, Caraballo 1129
- Ítem 5: Sistema de bombeo para extinción de incendio Servicio Médico, Santa Fe 1041

El objeto estará en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas (Parte I) y con las Condiciones Generales para Adquisiciones (Parte II) y Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Parte III), que se anexan, y con las circulares relativas a esta licitación que puedan emitirse en el futuro.

Los servicios a realizar se detallan en el Listado incluido en el Cuadro B y detallados en el Capítulo III MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente deberá presentar, además, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el Cuadro A.

A la lista de servicios detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podrá agregar “**otros servicios**” que considere imprescindibles para la correcta realización de los trabajos de mantenimiento, los que serán considerados en el comparativo de ofertas.

1.2. Dirección de contacto

Además de las establecidas en la Parte II, se agregan:



Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles

Dirección: Paraguay 2385.- 1er piso

Teléfonos: 2924 90 25

1.3. Reserva de mercado

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del artículo 11 del Dto. 371/10 del 14 de diciembre de 2010, **se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva de Mercado.**

1.4. Garantía de Mantenimiento de oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara – por todo concepto, incluyendo impuestos – inferiores a **\$ 12.536.000,00**, no corresponde depositar Garantía de Mantenimiento de Oferta.

En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podrá optar por depositar una garantía de mantenimiento de oferta por un monto de **\$ 126.000,00** o ampararse en lo dispuesto en el literal B2) del Punto 10 de la Sección I del Pliego de Condiciones.

2. CAPÍTULO II: Condiciones generales

2.1. Forma de presentación de la propuesta

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, además de los indicados en la Parte II serán:

- Cuadro A “Estructura Final de Precios”
- El cuadro A deberá incluirse en formatos pdf y Excel (si hubiera diferencias entre el pdf y el Excel, primará la información del archivo pdf).
- Antecedentes de mantenimiento de plataformas de elevación en los últimos 3 años, entendiéndose por similar, a mantenimiento de bombas de agua, como las que se pretende mantener.

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberán ser presentadas por escrito en Atención Personalizada de Proveedores, en la dirección especificada en el punto 3 de la **Parte II** del Pliego, en los plazos establecidos.

2.1.1. Propuestas básica y alternativas

Los oferentes deberán cotizar necesariamente una oferta básica que incluya al menos uno de los ítems indicados en el Punto 1.1 del Pliego.

2.1.2. Precio y cotización

Forma de cotización

Se deberá cotizar en condiciones plaza, de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A:

Estructura final de precios para cada ítem cotizado

	Precio Mensual	Subtotal 24 meses
Mantenimiento de Bombas de Agua	\$ 0,00	\$ 0,00
Subtotal		\$ 0,00
30% Imprevistos (Total suma de servicios x 0.30)		\$ 0,00
SUBTOTAL = Suma de Servicios + 30% Imprevistos		\$ 0,00
I.V.A.= (Sub Total) x 22%		\$ 0,00
Precio global = Sub Total + I.V.A.		\$ 0,00

Se deberá cotizar en pesos uruguayos, el o los ítems que desee (la cantidad que el proveedor desee), de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro A y conforme a las cantidades que se indican en el mismo. Como mínimo se deberá cotizar un ítem, correspondiente a un servicio de mantenimiento.

Se deberá agregar el Cuadro A para cada ítem cotizado.

Los servicios realizados se pagarán según las **cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS**, y en base a los precios unitarios de la cotización realizada por el Contratista en su Oferta.

En caso de que la Administración constate que no existe necesidad de ejecutar algún sub ítem, el monto destinado al mismo quedará en poder de la Administración, no generando compromisos con el Adjudicatario.

El ajuste de precios correspondiente al mantenimiento, se realizará en forma semestral (en los meses de enero y julio) en función de la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) e Índice Medio de Salarios (IMS), de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$P_1 = P_0 (0.5 * IPC_{t-1}/IPC_0 + 0.5 * IMS_{t-1}/IMS_0)$$

P_1 = precio actualizado

P_0 = precio cotizado

IPC_{t-1} = IPC vigente al mes anterior al cálculo del coeficiente (enero o julio).

IPC_0 = IPC correspondiente al mes anterior de la apertura de las ofertas.

IMS_{t-1} : IMS Índice Medio de Salarios (IMS) para la actividad privada, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas vigente al mes anterior al cálculo del coeficiente (enero o julio).

IMS_0 : IMS de la actividad privada, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas correspondiente al mes anterior de la apertura de las ofertas.

Los índices de Ajuste de Precios cobrarán vigencia a partir de los meses de enero y julio de cada año, y permanecerán inalterados hasta que se realice la siguiente actualización, de acuerdo a lo establecido en el punto 10.3.2 “Actualización de precios” de la Parte II del Pliego de Condiciones.

2.1.3. Antecedentes del oferente

Los oferentes deberán contar con antecedentes de contratos de similares características al ítem cotizado, en los últimos 3 años, entendiéndose por similar, a mantenimiento de bombas de agua, como las que se pretende mantener, mencionadas en el Punto 1.1 del Pliego Particular.

Se aceptarán ofertas de empresas que, si bien no cuenten con la antigüedad solicitada para el servicio requerido, si tengan en su plantilla, personal que haya realizado tareas similares en otras empresas, durante el tiempo solicitado.

A los efectos de demostrar los antecedentes se exige lista de mantenimientos realizados detallando lugar, persona de contacto, dirección y teléfono.

Los oferentes deberán demostrar que pueden suministrar todos los repuestos necesarios para el buen funcionamiento del sistema, ya sea para tareas de mantenimiento como para proceder a reparaciones.

A efectos de constatar lo anterior, UTE se reserva la potestad de visitar las instalaciones y depósitos de los oferentes, debiendo contar con repuestos, instalaciones y logística acordes a las necesidades.

Además, deberán presentar la información del personal que garantice su experiencia en servicios de este tipo.

2.1.4. Cronograma de comienzo de los servicios

El servicio de mantenimiento contratado será por el término de 2 años, a partir del vencimiento del Punto 18 de la Parte II del Pliego de Condiciones.

Si al finalizar el plazo de contratación quedara excedente de monto, se renovará automáticamente el mismo hasta agotar el monto, salvo que alguna de las partes manifieste su desistimiento debiendo comunicarlo con un preaviso de 30 días calendario.

La Administración podrá dar por concluido el contrato, con un preaviso de 30 días calendario, en caso que las condiciones que dieron origen a la contratación hubieran finalizado.

2.2. Estudio de ofertas

Regirá lo establecido en el Punto 13.1 de la Parte II del Pliego Particular.

En el estudio comparativo de ofertas se tomarán en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se incluirá el Impuesto al Valor Agregado, ni los imprevistos.

2.2.1. Condiciones de rechazo de ofertas

Las ofertas serán rechazadas en caso que:

- El proveedor no esté inscripto en RUPE
- No realice la visita a las instalaciones de acuerdo a lo establecido en el punto 2.5.
- No mantenga la oferta por el plazo mínimo de 120 días
- Demás Condiciones establecidas en el Punto 13.1 de la Parte II.

2.3. Adjudicación e imprevistos

La adjudicación se realizará a la oferta que haya cotizado el menor precio comparativo para cada servicio solicitado.

Se podrá adjudicar un 30% adicional por imprevistos en cada servicio. Este importe quedará total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

2.4. Condiciones de pago

El pago básico será mensual y el ajuste semestral, ambos se efectuarán mediante transferencia electrónica de fondos según lo establecido en el punto 28.1 de la Parte II, una vez que el servicio cuente con el Visto Bueno de la Unidad.

En caso de que la Administración constate que no existe necesidad de ejecutar algún sub ítem, el monto destinado al mismo quedará en poder de la Administración, no generando compromisos con el Adjudicatario.

2.4.1. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La empresa adjudicataria podrá optar por no presentar Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. En el caso de ejercerse la opción prevista en el Numeral 2) del Punto 19.1 de la Parte II, la Garantía a depositar por este concepto, deberá corresponder al 5% del monto total adjudicado.

No corresponde para adjudicaciones menores a \$ 5.014.000,00

2.4.2. Garantía por Ley de Tercerización

Rige lo establecido en el Punto 19.3 del Pliego de Condiciones Generales para Adquisiciones de Bienes y Servicios (Parte II).

No corresponde para adjudicaciones menores a \$ 5.014.000,00

2.5. Obligatoriedad de visita

El oferente tendrá la obligatoriedad de visitar las instalaciones, emitiéndose en ese momento la constancia de dicha visita (Anexo I).

La visita se realizará el 06/12/2024, a la hora 10:00.

El lugar de encuentro será el hall de entrada de Planta Baja del Palacio de la Luz, ubicado en Paraguay 2431.

La visita implicará que el oferente no tenga dudas sobre los trabajos a realizar.

Por consultas dirigirse a la Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles con Edgardo LLona, 1555, interno 21068

2.6. Rescisión del Contrato

Rige lo dispuesto en el Punto 26 de la Parte II.

2.7. Seguridad

El oferente deberá cumplir las disposiciones reglamentarias de Seguridad e Higiene.

Los operarios deberán poseer y utilizar todas las protecciones personales que correspondan.

El adjudicatario será responsable de la seguridad de sus operarios, que deberán estar asegurados por accidentes de trabajo en el Banco de Seguros del Estado. También será responsable por daños a terceros por accidentes causados por negligencias u omisiones de sus operarios.

Para poder estar habilitado a realizar los trabajos solicitados, se deberá realizar una **Entrevista de Seguridad**. Por parte de UTE deberá concurrir el Administrador del Contrato (AC), acompañado de un Prevencionista. Por parte de la empresa, deberá concurrir un representante legal de la misma, acompañado también de un Prevencionista. El costo de contratar a este último, estará a cargo del oferente.

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicarán las multas definidas en el Anexo III (LISTADO NO TAXATIVO DE INFRACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO).

UTE se reserva el derecho de no permitir a la empresa contratada que incluya en la nómina de personal afectado a la obra o servicio, trabajadores que hayan incurrido en incumplimientos reiterados en lo que refiere a la seguridad e higiene en el trabajo; o solicitar la sustitución de los mismos como medida preventiva de incidentes o accidentes causados por la violación de dichas normas; llegando incluso a plantear la rescisión del contrato frente a reiteradas infracciones en la materia. Dicha facultad puede ejercerse por parte de UTE con respecto a cualquier integrante del personal de la empresa contratada, con independencia de la posición jerárquica que ocupe en la misma.

El tope de las multas que la Administración aplique por infracciones en materia de seguridad e higiene en el trabajo será del 15% (quince por ciento) del valor total del contrato, independientemente de las penalidades mencionadas anteriormente.

En el caso de que la conducta contractual del contratista amerite la aplicación de multas por incumplimientos de normas de seguridad superando el mencionado tope la Administración podrá rescindir el contrato y aplicar otras sanciones registrables en RUPE (establecidas en el artículo 18 del Decreto 155/13 del 21/5/13 y modificativas).

3. CAPÍTULO III: MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

Condiciones técnicas generales

La lista de tareas que se detallan a continuación es una referencia para la ejecución de las mismas. No obstante, será responsabilidad del adjudicatario la ejecución adecuada del servicio.

Se deberá cotizar el mantenimiento de todos los sistemas indicados anteriormente, de acuerdo con la modalidad: **mantenimiento preventivo y correctivo**

3.1. Mantenimiento Preventivo

Para el cumplimiento de este mantenimiento el oferente deberá realizar, al menos, una visita mensual a las instalaciones con el fin de comprobar la operatividad de todos los sistemas de bombeo y comprobar que estos respondan de forma satisfactoria.

En cada visita se deberá emitir un reporte técnico de la inspección, a través de planillas que se enviarán a la Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles (Paraguay 2385 planta alta).

La empresa debe tener las precauciones del caso, en contar con todos los insumos para este mantenimiento, no admitiéndose el no brindar este servicio por falta de suministro de un tercero. A efectos de salvar situaciones que se puedan dar en plaza con suministros específicos provenientes del extranjero, se deberá presentar una nota indicando esta situación, con antelación a cualquier problema.

El costo de mano de obra, materiales consumibles utilizados en este servicio y reparación de fallas menores que se produzcan en ellos y conspiran contra su normal funcionamiento y seguridad, será cargo del oferente.

También será cargo del oferente, realizar la limpieza y lubricación de todos los elementos mecánicos, además del ajuste y puesta a punto de todos los elementos eléctricos y electrónicos.

La empresa deberá comprometerse a suministrar, a su costo, todo elemento consumible del conjunto acople - bomba de agua, necesaria para el mantenimiento, como ser aceites y grasas lubricantes, rodamientos, engranajes, rotores y sellos o empaquetaduras, debiendo utilizar materiales de primera calidad.

Para el sistema de bombeo de agua para extinción de incendio del Servicio Médico de UTE, se podrá coordinar día y hora con Bomberos de UTE, Sanitarios del Palacio de la Luz y personal de Inspección y Vigilancia y Sistemas de Seguridad del Palacio de la Luz, para realizar una prueba de estos sistemas verificando su correcto funcionamiento.

3.2. Mantenimiento Correctivo

En caso de que se suscite un desperfecto que no sea de reparación inmediata, la empresa deberá proveer las partes para las sustituciones necesarias, así como piezas de recambio o indispensables para el normal funcionamiento de los sistemas de bombeo. Los gastos incurridos en mano de obra, materiales consumibles utilizados en este servicio y reparación de fallas menores que se produzcan en ellas y conspiran contra su normal funcionamiento y seguridad, será cargo del oferente, que dispondrá de recursos humanos, con experiencia y calificación suficiente para determinar y resolver las posibles fallas del equipo. El costo de los repuestos a sustituir estará a cargo de UTE.

Para reparaciones mayores, se deberá cotizar mano de obra y materiales para dejar operativo el equipamiento en el menor plazo posible.

Si el sistema requiere mantenimiento correctivo se dará aviso al adjudicatario, el cual deberá presentarse en **un plazo máximo de 12 horas los 365 días del año**. Si el requerimiento se debe a que el sistema de bombeo de agua, quedó fuera de servicio, el adjudicatario contará con **24 horas, a partir del llamado por mantenimiento correctivo**, para subsanar el desperfecto y dejar operativo el sistema involucrado. A tales efectos, el adjudicatario nombrará un responsable y un medio fehaciente a efectos de ubicarlo fácilmente.

En caso de ser necesario retirar bombas para efectuar reparaciones de cualquier tipo; la mano de obra para la realización de las mismas y los repuestos se deberán cotizar. El retiro y reinstalación de éstas, se realizará sin cargo para UTE.

Este mantenimiento no incluye los trabajos de reparación y/o sustitución de motores eléctricos, tableros eléctricos, válvulas, sensores de nivel, etc.

La empresa adjudicataria, será responsable asimismo de asesorar técnicamente a UTE sobre inconvenientes que se presenten en los equipos incluidos en el contrato y sus conexiones.

Detalle de los Sistemas de Bombeo de Agua

Cantidad de Bombas de Agua: 20

Sistemas de bombeo Palacio de la Luz, Paraguay 2431

- Sistema de Bombas sumergibles (2 bombas) de pozo séptico y bomba centrífuga de napa freática (subsuelo).
- Bombas sumergibles plataforma para lisiados (acceso Paraguay). (2 bombas)
- Bombas sumergibles fosas (acceso Aguilar). (2 bombas)
- Bombas sumergibles retornos de Aire Acondicionado (subsuelo). (2 bombas)

Sistemas de Bombeo, Cuareim 2389

- Sistema de presurización baños Edificio Central (2 bombas)
- Bomba sumergible en subsuelo Tecnología de la Información (Departamento de Hardware) (1 bomba)
- Bomba sumergible en Patio Interior de Tecnología de la Información (1 bomba)
- Bomba sumergible en Sala de Conferencias de Tecnología de la Información (1 bomba)

Sistemas de Bombeo Laboratorio, Paraguay 2385

- Sistema de bombas centrífugas (3 bombas)
- Bomba sumergible (1 bomba)

Sistema de Bombeo Centro de Impresión y Ensobrado, Caraballo 1129

- Sistema de presurización de agua del edificio (1 bomba)

Sistema de bombeo para extinción de incendio Servicio Médico, Santa Fe 1041

- Sistema de bombeo de agua para extinción de incendio (1 bomba)

Documentación a presentar durante el período de prestación de los servicios

Las siguientes planillas se deberán presentar mensualmente, en formato digital, contra las cuales se procederá al pago del mantenimiento mensual.

- Informe obligatorio de actuación mensual para mantenimiento preventivo

Deberá incluir el reporte de las actividades realizadas, sugerencias o novedades en cuanto al funcionamiento y estado de los equipos.

Para ello, se deberá entregar la planilla de controles preventivos completa, detallando las tareas y las mediciones realizadas si corresponden. La misma será entregada al Grupo de Instalaciones Electromecánicas en forma mensual, quienes darán la confirmación de conformidad con el mantenimiento realizado y contra la cual se procederá al pago del mantenimiento mensual.

- Ficha de registro de mantenimientos correctivos realizados a los sistemas de bombeo

A continuación, se provee una planilla base que tendrá como objetivo registrar los mantenimientos correctivos realizados y así realizar un seguimiento del estado de los sistemas incluidos en este contrato. La empresa adjudicataria enviará una actualización de esta planilla en forma mensual.

Fecha	Dependencia	N° de equipo	Trabajo realizado	Repuestos utilizados	Técnico responsable	Firma cliente

3.3. Multas por incumplimiento en la prestación del servicio

Se definen los siguientes incumplimientos para el servicio de mantenimiento a contratar:

- Demora en atendimento de reclamos normales: pasadas las 12 horas de haber efectuado el llamado.
- Si las fallas son subsanadas en un plazo mayor a 24 horas, contadas a partir del reclamo. Sólo se admitirán prórrogas a este plazo, cuando de común acuerdo con UTE, las causas escapen a la responsabilidad del adjudicatario.
- Mal funcionamiento del equipamiento, luego de varias solicitudes de reparación.
- No efectuar en fecha el mantenimiento mensual.
- No entregar la documentación solicitada después de cada mantenimiento.

Cualquiera de los incumplimientos antes nombrados, traerá aparejado las siguientes penalidades:

1er. Incumplimiento – 15 % de la facturación mensual.
2do. Incumplimiento – 25 % de la facturación mensual.
3er. Incumplimiento – 50 % de la facturación mensual y aviso de RESCISION
4to. Incumplimiento – RESCISION DE CONTRATO.

ANEXO I: ACTA CONSTANCIA DE VISITA OBLIGATORIA

Montevideo, de..... de 20.....

Compra N°:

Resumen de la descripción:

Se deja constancia que, en el día de la fecha, la EMPRESA.....

..... realizó la visita de reconocimiento en
....., acompañado(s)
por.....

de la Sub Gerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles.

Con esta visita se cumple con lo solicitado en el Pliego de Condiciones de la referida compra.

Por la Empresa

Por UTE

ANEXO II: DECLARACIÓN JURADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. _____

en nombre y representación de la Empresa: _____ RUT: _____

_____ en calidad de: _____

domiciliada en: _____

Nº: _____ Localidad: _____, Departamento: _____

_____ formula declaración jurada a UTE en relación con

la gestión de residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido N°

_____ y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que

pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasión de la realización de las tareas:

1. Se velará por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente discriminados y dispuestos para su posterior disposición.
2. Se atenderá a la gestión de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generación, clasificación, almacenamiento, transporte, reciclado, valorización, tratamiento y disposición final.
3. Se dará cumplimiento a:
 - Norma de Gestión de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).
 - Decreto 182/013 Gestión de residuos sólidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.
 - Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.

En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.
4. Se dará cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada específicamente por Resoluciones del MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operación (AAO), Planes de Gestión de Residuos, etc.
5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los ítems 1. y 2. de la presente declaración haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier daño o perjuicio que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.
6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalía que se presente durante cualquier etapa de la gestión de los residuos.

Para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de _____ a los ____ días del mes de _____ del año dos mil ____.-

Firma en representación de la Empresa	Fecha de recepción
Aclaración de la Firma	Oficina de UTE

Documento de Identidad	Firma de receptor de UTE

ANEXO III: LISTADO NO TAXATIVO DE INFRACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicarán las multas definidas en la siguiente tabla:

Indicador DJSCAF	Aspectos contenidos en la Declaración Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM)	Calificación infracciones laborales			
		Apercibimiento	Leve	Grave	Muy Grave
1	Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a realizar.		*	*	
2	a) Todas las instalaciones (propias) a emplear están aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones	Apercibimiento escrito o Multa dependiendo de la valoración	*	*	
	b) Todas las máquinas (propias) a emplear están aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones.	Apercibimiento escrito o Multa dependiendo de la valoración	*	*	
	c) Todos los equipos (propios) a emplear están aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones.	Apercibimiento escrito o Multa dependiendo de la valoración	*	*	
	d) Todas las herramientas (propias) a emplear están aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones.	Apercibimiento escrito o Multa dependiendo de la valoración	*	*	
	e) Todos los vehículos y equipos de elevación y transporte (propios) están aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones.			*	*
3	a) Todo el personal está dotado de los medios de protección colectivos que corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal vigente, están aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisión en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.		*	*	*

	b) Todo el personal está dotado de los medios de protección personales que corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal vigente, están aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisión en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.		*	*	*
4	Dispondremos en el lugar de trabajo de planificación escrita de la prevención de riesgos laborales, según la normativa vigente, de la que constará registro de seguimiento periódico de aquella.		*	*	*
5	Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de seguridad e higiene en el trabajo según lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.		*	*	*
6	Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal vigente así como las solicitadas especialmente por UTE cuando así lo indique			*	*
7	a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo.		*	*	
	b) Realizaremos investigación de todos los incidentes ocurridos (con y sin lesión).		*	*	
	c) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al administrador del contrato de UTE, que constará de un resumen de los resultados de las intervenciones realizadas.		*	*	
8	a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo ocurridos (Incluye enfermedades profesionales) en ocasión o durante la prestación del servicio.		*	*	*
	b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe técnico de investigación correspondiente, en un plazo máximo de 48 horas.			*	*
9	Control del subcontrato por parte de la ECP.		*	*	
10	Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros señalados en la			*	*

	normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el trabajo.			
--	---	--	--	--

Calificación de infracciones laborales	Multa
Leve	6.400 UI
Grave	25.600 UI
Muy Grave	51.150 UI

UI - Unidad Indexada

NOTA: Se tomará el valor vigente de la UI al día del perfeccionamiento del contrato