

Notas:

Terreno de fundación tensión admisible mínima 500 kN/m2


Hormigón C25 resistencia característica a 28 días $f_{ck}= 25$ Mpa

Acero ADN500 o ADM500 tensión de fluencia $f_{yk}=500$ Mpa y de rotura a la tracción $f_{uk}=550$ Mpa

Todas las aristas vistas serán biseladas.

Recubrimiento: zapata 4 cm.

Dimensiones en cm.

 GRUPO DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS TRASMISIÓN		
FUNDACIÓN PARA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA EN TERRENO TIPO B		
PLANO FO-TRA-AN-0036	FECHA 07/2024	REV. A