


- NOTAS:**
- 1) Se presenta los detalles del aterramiento del hilo de guardia dependiendo del tipo de pórtico utilizado en la playa de la SSEE
 - 2) Todas las conexiones a la malla PAT enterradas deben ser realizadas por medio de soldadura exotérmica
 - 3) Las bajadas a tierra se conectarán a la malla de tierra por medio de chicotes previstos a través de una cámara de inspección, y se incluirán tres jabalinas al aterramiento de cada bajada para una mejor conducción de la corriente

Fecha	Modificaciones	Aprobado	Fecha	Modificaciones	Aprobado		
 GERENCIA SECTOR ESTUDIOS Y PROYECTOS							
ATERRAMIENTO DEL BLINDAJE DE LA PLAYA Detalle de bajada de hilos de guardia							
PROYECTADO F.Berrutti	DIBUJADO F.Berrutti	CONTROLADO H.Perdomo	APROBADO H.Perdomo	FECHA 06/2019	ESCALA S/E	PLANO G-438	A3