



TABLERO A				BAJO ASCENSORES	
DER. No.	S mm2	T mm2	#	BANDEJA	ELEMENTOS TABLEROS INTERRUPTOR (A) DIFERENCIAL
IND	3x25		40		3x125 LINEA INDEPENDIENTE (Llave 19)
G	3x150	1x35			3x1500
G2	1x10				4x45 TABLERO BQ (CONTINUA)
G3	3x150				3x400 CHILLER 1
G4	3x150				3x400 CHILLER 2 (No funciona)
1	2x2	1x2		X	2x10 TOMACORRIENTE
2	3x2	1x2		X	3x20
3	3x2	1x2		X	3x20
4	3x2	1x2		X	3x20
5	3x2	1x2		X	3x20
6	3x2	1x2		X	3x20
7	3x2	1x2		X	3x20
8	3x2	1x2		X	3x16
9	3x2	1x2		X	3x16
10	3x2	1x2		X	3x16
11	2x1	1x2		X	1x6 TOMACORRIENTE
1	2x2	1x2		X	2x10 LIBRE/RESERVA
2	3x2	1x2		X	3x16
3	3x2	1x2		X	3x16
4	3x2	1x2		X	3x20
5	3x2	1x2		X	3x10
6	3x2	1x2		X	3x10
7	3x2	1x2		X	3x10
8	3x2	1x2		X	3x10
9	3x2	1x2		X	3x20
10	3x1	1x1		X	3x20 TOMACORRIENTE



TABLERO AA				EN TABLERO "C" (Piso 1)	
DER. No.	S mm2	T mm2	#	BANDEJA	ELEMENTOS TABLEROS INTERRUPTOR (A) DIFERENCIAL
G	3x2	1x2			3x16
					2 CONTACTORES BOMBAS DE AGUA



TABLERO B				ASCENSORES	
DER. No.	S mm2	T mm2	#	BANDEJA	ELEMENTOS TABLEROS INTERRUPTOR (A) DIFERENCIAL
G	3x35	1x35			3x125
1	2x2				1x10 TOMACORRIENTE
2	2x2				1x10 TOMACORRIENTE
3	2x2				1x10 LUCES PASILLO
4	2x2				1x10 TOMACORRIENTE
5	2x2				1x10 TOMACORRIENTE
6	2x2				1x10 EXTRACTOR BAÑOS
7	2x2				1x10 CENTRAL TELEFONICA
8	2x2				1x10 CUARTO DE LIMPIEZA
9	3x6	1x6			3x50 TABLERO BA (CONTINUA)
10	3x6	1x6			3x50 TABLEROS BM-BQ-BE-BF
11	3x16	1x16			3x63 TABLEROS BF-BH-BI-BJ-BLA
12	3x6	1x6			3x20 TABLEROS BK-BL
IND	4x35	1x25	40		4x125 TABLEROS BM-BH-BQ-BP

MENCIONES		HORA: 16:00		FECHA: 20/08/2018	
Ure: -----	Vm: -----	Vnc: -----	It: 26.7 A		
Ure: -----	Vm: -----	Vnc: -----	It: 52.0 A		
Ure: -----	Vm: -----	Vnc: -----	It: 34.7 A		