



RELAVAMIENTO INST. DE GAS  
CORTE 1.1 COCINA  
ESC. 1/50




RELAVAMIENTO INST. DE GAS  
CORTE 2.2 COCINA  
ESC. 1/50



- INSTALACION REALIZADA JUNIO DE 2024 A MODIFICAR:**
- 1. DESARMADO DE TUBERIA EXISTENTE.
  - 2. COLOCACION DE MANERA PROVISORIA DE 2 GARRAFAS DE 13 KG Y 2 VALVULA DE 50 mbar. SISTEMA DE 13 kg. GLP. .
  - 3. REALIZACION DE TUBERIAS, CON MATERIAL EXTRAIDO DE INSTALACION EXISTENTE.
  - 4. AJUSTES DE PINTURA Y FIJACIONES.
  - 5. COLOCACION DE APARATOS EN LUGARES PROYECTADOS.
  - 6. SE MANTIENE LA VENTILACION INFERIOR PERMANENTE, LA VENTILACION SUPERIOR SE REALIZA CON LA NUEVA ABERTURA.

REFERENCIAS	
S1	INTERCEPTOR GRASAS EXISTENTE
S2	BDT 20x20 SALIDA MAS ALTA QUE ENTRADA
A1	LLAVE DE PASO COCINA - CIERRA UN SECTOR
A2	LLAVE DE PASO COCINA - CIERRA UN SECTOR
P1	PILETA DOBLE EN MESADA GRANITO
P2	PILETON DOBLE BAJO
T1	TOMAS TERMOTANQUE ELECT. - PILETA DOBLE
T2	TOMAS TERMOTANQUE ELECT. - PILETONES
T3	TOMAS TERMOTANQUE ELECT. SIN USO
G1	GAS EXISTENTE - RED EXTERIOR COCINA - FG.1"
G2	GAS EXISTENTE - LLAVE CORTE EXTERIOR - FG.1"
G3	GAS EXISTENTE - LLAVE CORTE INTERIOR - FG.1"
G4	GAS EXISTENTE - RED INTERIOR COCINA - FG.1"



RELAVAMIENTO INST. DE GAS  
PLANTA COCINA  
ESC. 1/50

LA EMPRESA DEBERA RECTIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN SITIO

A.N.E.P		P.A.E.P.U	
OBRA	ESCUELA N° 364 EL POLVORIN – CERRO DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO	LAMINA	
DESCRIPCION	GAS – COCINA RELEVAMIENTO	FECHA	03/2025
COORD. PLANTA FISICA	ARQ. SERGIO CORREDERA	ESCALA	1/50
TÉCNICO	ARQ. NATALIA MENENDEZ	ASESOR	T.S. HORACIO FIRPO