



REFERENCIAS

20 DATOS + 8 TELEFONOS a Rack PA2

	1x20W Autónoma Emergencia o LED equivalente
	Toma schuko modular compatible 3 en línea
	Conexión Aire Ac. Interruptor 2P 20A, h=2,20m a confirmar
	P.de Trabajo= 2xSchuko + 1x3 en línea + 1xRJ45
	Puesto Telefónico= 1xRJ45
	PVC 3Ø25 (Eléctrica) ó 3Ø40 (Dat/Tel) acometida a bandejas
	Galv. Calado 300x65 c/tabique y tapa (DATOS + ELECTR.)
	Ducto aparente PVC 60x40 h=0,30 (ELECTRICA)
	Ducto aparente PVC 60x40 h=0,50 (DATOS)
	Ducto aparente PVC 40x20 h=0,30 (ELECTRICA)
	Ducto aparente PVC 40x20 h=0,50 (DATOS)
	Tramo vertical de ducto

	UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA	SERVICIO:	FACULTAD DE PSICOLOGÍA	LAM. N°:
	DIRECCIÓN GRAL. DE ARQUITECTURA	UBICACIÓN	TRISTÁN NARVAJA 1674	
	DIRECTOR: ARQ. PABLO BRIOZZO	DESCRIPCIÓN	PLANTA ALTA - COGOBIERNO	
	PROYECTO: ARQ. JORGE PAGANI		ELECTRICA - DATOS	
	DIBUJANTE: MA. PILAR AYUB / ÁNGELA FAR	FECHA:	MAYO 2015	ESCALA 1/50

EL02