


REFERENCIAS

	1x20W Autónoma Emergencia o LED equivalente
	Toma schuko modular compatible 3 en línea
	Conexión Aire Ac. Interruptor 2P 20A, h=2,20m a confirmar
	P.de Trabajo= 2xSchuko + 1x3 en línea + 1xRJ45
	Puesto Telefónico= 1xRJ45
	PVC 3Ø25 (Eléctrica) ó 3Ø40 (Dat/Tel) acometida a bandejas
	Galv. Calado 300x65 c/tabique y tapa (DATOS + ELECTR.)
	Ducto aparente PVC 60x40 h=0,30 (ELECTRICA)
	Ducto aparente PVC 60x40 h=0,50 (DATOS)
	Ducto aparente PVC 40x20 h=0,30 (ELECTRICA)
	Ducto aparente PVC 40x20 h=0,50 (DATOS)
	Tramo vertical de ducto



UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN GRAL. DE ARQUITECTURA
DIRECTOR: ARQ. PABLO BRIOZZO
PROYECTO: ARQ. JORGE PAGANI
DIBUJANTE: MA. PILAR AYUB / ÁNGELA FAR

SERVICIO: FACULTAD DE PSICOLOGÍA
UBICACIÓN: TRISTÁN NARVAJA 1674
DESCRIPCIÓN: PLANTA ALTA - COGOBIERNO
ELECTRICA - FUERZA
FECHA: MAYO 2015
ESCALA: 1/50

LAM. N°:
EL01