


PLANTA DE UBICACION ESC.1/500




PLANTA GENERAL DESAGUES
RELEVAMIENTO ESC.1/100



PLANTA GENERAL DE TECHOS
RELEVAMIENTO ESC.1/100

		CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL	
DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA		DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA	
ÁREA DE PROYECTOS		ÁREA DE PROYECTOS	
OBRA:	LOCALIDAD:	FECHA:	2016
ESCUELA N°102	DEPARTAMENTO:	ESCALA:	VARIAS
PLANO DE: INSTALACIONES SANITARIAS		LAMINA No: L 23	
ARQUITECTO: Mª DELIA LARRALUI		FIRMA:	
AYTE. de ARQTO: AIDA PEREZ		FIRMA:	
TECNICO INST. SANITARIO: RAÚL BERRUETA		FIRMA:	


Calle Cheveste
Pavimento Asfáltico



PLANTA GENERAL DESAGUES
ESC.1/100

JOSÉ BARRENECHEA

NOTAS DESAGUES
LEER MEMORIA DE ACONDICIONAMIENTO SANITARIO -
ESPECIFICACIONES TECNICAS.
LAS TUBERIAS DE DESAGUES Y VENTILACIONES SERAN EN:
- TUBERIAS Y PIEZAS DE POLIPROPILENO SANITARIO, PARA DESAGUES.
- TUBERIAS Y PIEZAS DE POLIPROPILENO SANITARIO DURATOP NEGRO
PARA DESAGUES EXPUESTOS.
- TUBERIAS Y PIEZAS EN FIBROCEMENTO PARA VENTILACIONES EXPUESTAS.
TODAS LAS CAÑERIAS HORIZONTALES DE DESAGUE EN QUE NO SE
INDIQUEN PENDIENTES, TENDRAN LA MAXIMA PENDIENTE COMPATIBLE
CON EL NIVEL DISPONIBLE.
LAS BOCAS DE DESAGUE SERAN, SALVO INDICACION EN CONTRARIO,
DEL TIPO ORDENANZA DE I. M. DE SORIANO.
LOS INODOROS PEDESTAL SE UNIRAN A LA CAÑERIA DE DESAGUE
DE PPS MEDIANTE UN ARO DE GOMA SINTETICO, ESPECIFICADO
EXPRESAMENTE POR EL FABRICANTE Y ADECUADO AL CAÑO DE PPS
Y AL TIPO DE APARATO A USAR, QUE HERMETIZARA DICHA UNION.
EN TODOS LOS PIES DE COLUMNA IRAN COLOCADOS CURVAS A 87°30"
O EN SU DEFECTO 2 CODOS A 45°, NO PERMITIENDOSE LA COLOCACION
DE CODOS A 87°30", CADA PIE DE COLUMNA IRA ASENTADA
EN HORMIGON POBRE.



ESQUEMA DE SECTORES
S/ESC.

NOTA: LAS GOTAS DE
ZAMPEADO SE DEBERAN
RECTIFICAR CON LOS
NIVELES ALTIMETRICOS
Y NPT DE OBRA.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA		CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA ÁREA DE PROYECTOS	
OBRA: ESCUELA N°102	LOCALIDAD: SOLES	FECHA: 2016	ESCALA: 1/100
PLANO DE: INSTALACIONES SANITARIAS PLANTA GENERAL DESAGUES		LÁMINA N°: L 24	
ARQUITECTO: MIGUEL A. LARRAURI	FIRMA:	FIRMA:	
AYTE. DE ARQTO: AIDA PEREZ	FIRMA:	FIRMA:	
TECNICO INST. SANITARIO: RAUL BERRUETA	FIRMA:	FIRMA:	