

h=TECHO

INT.CIRCULACIÓN

2.55

LUMINARIAS FLUORESCENTES
SEGUN PLANO DE LUMINARIAS
Y PLANILLAS CORRESPONDIENTES

INTERRUPTORES	LUMINARIAS Y SOPORTES SEGUN PLANILLA
UNIPOLAR (U) BIPOLAR (B) COMBINACION (CMV) TRIPOLAR (TP) DIMER (DM) TERMO-MAGNETICA	CENTRO TERMINACION C/TAPTA CIEGA (CPT) PUNTO DE LUZ (CENTRO) (CC) PUNTO DE LUZ (BRAZO) (CB) EQUIPO DE 0 MUROS (EB) EN COLUMNA O CÍRCULO REFLECTORES LED (VER PLANILLA) REFLECTORES DE AJUERO A PLANILLA 11=AZOTEA COLUMNA DE HORMIGON (CH) COLUMNA DE MADERA (CMA) COLUMNA DE HIERRO (CFE) EQUIPO 1X18 (1X18) EQUIPO 2X18 (2X18) EQUIPO 1X18 EMERGENCIA (EM) EQUIPO 1X36 (1X36) EQUIPO 2X36 (2X36) EQUIPO COMBINADO (EMC) 1X36 EMERGENCIA+1X36 COMUN EQUIPO 2X18 EMERG. LED EQUIPO 1X18W LED EQUIPO 2X18W LED
TOMAS DE CORRIENTE CON INTERRUPTOR	
STANDARD (TB) 3 EN LÍNEA (3TL) SHUKO (TS) TRIFÁSICO (TE) SHUKO C/ LLAVE SEGUN MEMORIA (STP)	
CUADRO DE CONTROLES Y COMANDOS	
CAJA GRAL. DE PROTECCION (CGP) TRANSFORMADOR (TF) MEDIDOR REACTIVA (MR) MEDIDOR ACTIVA (MA) TABLERO (TAB) CENTRALIZACION (CE) PULSADOR (P) FOTOCELULA (FC) MANDO VENTILADOR (MV) PULSADOR GOLPE DE PUÑO (PGP) ALARMA AUTOMATICA DE INCENDIO	
REGISTROS Y COMANDOS	
CAJA BRAZO EMPOTRADA (CA) CAJA CONEXION EMPOTRADA (CP) CAJA CONEXION APARENTE (CCA) REGISTRO APARENTE (RA) REGISTROS EMPOTRADOS (CRA) CAMARA 20X20 (20) CAMARA 40X40 (40) CAMARA 60X60 (60)	
PILASTRAS	
ICP CPM ICP AL FRENTE (FRE) CPM CGP TM PROTECCIÓN Y MEDIDA (PYM)	
TABLERO EXTERIOR DE P.V.C. TAPA Y FRENTE MUERTO. CONTENIDO 1 INT. DIF. II 25 Amp. 30 mA 6.t.c. EN LÍNEA MODELO A.V.E. CONJUNTO EXTERIOR DE 4.t.c. MODELO SHUKO INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO EN CAJA EXTERIOR GABINETE REACTIVA EQUIPO INTERIOR (SPLIT) DE AIRE ACONDICIONADO	
EQUIPO 2X36 (2X36) EQUIPO EMBUTIDO 4X18W LUCES DE EMERGENCIA LUCES DE SALIDA LUMINARIA DE ZOCALO DUCTO PROYECTOR	
EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS	
CALEFACTOR (CAL) COCINA ELECTRICA (COC) VENTILADOR DE TECHO (VT) EXTRACTOR (EE) TERMOTANQUE (COC) MOTORES EN GENERAL (MG) CAMPANA 230V (230) TIMBRE DE CALLE (BV) TOMA TELEFONICO (TEL) SENSOR DE MOVIMIENTO CAJA DATOS PARED CAJA DE REGISTRO EN CIELORRASO PARA DATOS PROYECTOR DATOS Y TELEFONIA PISO	
4TC SHUKO CAJA PARA PISO SEGUN MEMORIA 4TC MOD. SHUKO EN CAJA EXT. TC SHUKO C/INTERRUPTOR BIPOLAR TABLERO EXTERIOR DE P.V.C. TAPA Y FRENTE MUERTO. CONTENIDO 1 INT. BIPOLAR DIF. II 25Amp./30 mA 6.t.c. EN LÍNEA 1 TOMA SHUKO + CAJA REGISTRO PARA CONEXION COMANDOS	
IMPRESIONABLE TENER PRESENTE:	
—ESQUEMA UNIFILAR —MEMORIA GENERAL Y PUEGO —MEMORIA PARTICULAR —PLANILLAS	