



**CO.DI.CEN**

DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

## AREA DE PROYECTOS

**OBRA:**

Escuela N° 102 Dolores

DEPARTAMENTO:

*SORIANO*

## LUMINARIA:

**L7**

**CANTIDAD:**

16

FECHA

2016

**ANEXO**

F


**CALIDAD: IGUAL O SUPERIOR**

**DESCRIPCION:** Artefacto de Adosar Lumenac



<b>MEDIDAS:</b>	Alto: 54mm	Ancho: 74mm	Largo:660mm
<b>CUERPO:</b>	Chapa zincada y prepintada con tapas plásticas		
<b>COLOR:</b>	Blanco		
<b>DIFUSOR:</b>	Plicarbonato traslúcido		
<b>ZOCALO:</b>	G13 de Bronce Fosforoso		
<b>PROTECCIÓN:</b>	IP 20 Clase I		

**ACCESO:** Posterior  
**POTENCIA:** Mínima 40 W



**DESCRIPCION:** Fluorescente

<b>TIPO:</b>	Trifosforo
<b>CASQUILLO:</b>	G13
<b>TONO:</b>	Ra 83
<b>LUMEN:</b>	1600
<b>VATIOS:</b>	18
<b>VOLTIOS:</b>	220/240
<b>BALASTO:</b>	Mecánico bajo nivel de ruido
<b>CEBADOR:</b>	230v Clase 2 conexión simple c/Condensador Antiparasitario

[illegible]**OBSERVACIONES:**